

Inspektionsrapport

Vedr. akkrediteret inspektion af trykbærende udstyr .

Rapport nr.: **193-2015-1**

Rapporten erstatter rapport nr

Rekvireret af / Foretaget hos:

EjerID: **193**

Gjerrild Nordstrand Vandværk

v/Kay Flemming Povlsen

Fladbrovej 7

8920 Randers NV

Rapporten omhandler lovpligtig inspektion af trykbærende udstyr, udført i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007, Anvendelse af trykbærende udstyr.

Denne rapport må kun gengives i sin helhed, med mindre andet er godkendt af rekvirent og inspektionsorgan.

Akkrediteret inspektionsorgan efter standarden DS/EN ISO/IEC 17020:



Mols Bjerge Vej 7
Basballe
8400 Ebeltoft

CVR-nr.: 29 86 43 30
Web: www.hammerinspektion.dk
E-mail: sa@hammerinspektion.dk

Hammer Inspektion er akkrediteret af DANAK til inspektion trykbeholdere i Kontrolklasse B.



BehID: 1036

Internt nr:

InspID: 7620

Trykfilter

Fabr.: Eurotank A/S
Vol.: 1.285 Liter
Nr.: 46628
År: 2006
Beregningstryk: 6,2 bar
Kontrolklasse: B



Inspektionsdato: 21.04.2015 Udvendig

Næste inspektion: april 2017 Udvendig

Bemærkninger:

Manometer kontrolleret.
Sikkerhedsventiler afprøvet.
Beholder målt med ultralyd, intet at bemærke.

Intern placering:

Det højre

Udstyret er godkendt

Ud over visuel kontrol, er der til inspektionen anvendt følgende udstyr:

UdsID	Beskrivelse	Fabrikat	Type
8	Kontrolmanometer, 0 - 35 bar	Greisinger	GMH 3111
3	UL-Tykkelsesmåler	Panametrics	26 MG

Søren Andreassen

Inspektør: Søren Andreassen

BehID: 1037

Internt nr:

InspID: 7621

Trykfilter

Fabr.: Eurotank A/S
Vol.: 1.285 Liter
Nr.: 46629
År: 2006
Beregningstryk: 6,2 bar
Kontrolklasse: B



Inspektionsdato: 21.04.2015 Udvendig

Næste inspektion: april 2017 Udvendig

Bemærkninger:

Manometer kontrolleret.
Sikkerhedsventiler afprøvet.
Beholder målt med ultralyd, intet at bemærke.

Intern placering:

Den venstre

Udstyret er godkendt

Ud over visuel kontrol, er der til inspektionen anvendt følgende udstyr:

UdsID	Beskrivelse	Fabrikat	Type
8	Kontrolmanometer, 0 - 35 bar	Greisinger	GMH 3111
3	UL-Tykkelsesmåler	Panametrics	26 MG

Søren Andreassen

Inspektør: Søren Andreassen

Ebeltoft d. 21. april 2015