

Inspektionsrapport

Vedr. akkrediteret inspektion af trykbærende udstyr .

Rapport nr.: **193-2021-1**

Rapporten erstatter rapport nr.

Rekvireret af / Foretaget hos:

EjerID: 193

Gjerrild Nordstrand Vandværk

Att. Niels Frederik Pedersen

Emmedsbovej 4

8500 Grenå

Rapporten omhandler lovpligtig inspektion af trykbærende udstyr, udført i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007, Anvendelse af trykbærende udstyr.

Denne rapport må kun gengives i sin helhed, med mindre andet er godkendt af rekvirent og inspektionsorgan.

Akkrediteret inspektionsorgan efter standarden DS/EN ISO/IEC 17020:



**HAMMER
INSPEKTION**

TLF.: 22 11 58 64

Mols Bjerge Vej 7
Basballe
8400 Ebeltoft

CVR-nr.: 29 86 43 30
Web: www.hammerinspektion.dk
E-mail: sa@hammerinspektion.dk

Hammer Inspektion er akkrediteret af DANAK til inspektion trykbeholdere i Kontrolklasse B.



BehID: 1036**Internt nr:****InspID:** 9863**Trykfilter**

Fabr.: Eurotank A/S
 Vol.: 1.285 Liter
 Nr.: 46628
 År: 2006
 Beregningstryk: 6,2 bar
 Kontrolklasse: **B**

Intern placering:

Det højre

**Inspektionsdato:** 04.03.2021 Eftersyn**Næste inspektion:** marts 2023 Eftersyn**Bemærkninger:**

Eftersyn af enhed med beholder.
 Sikkerhedsventiler afprøvet.
 Manometer kontrolleret.
 Beholder målt med ultralyd, intet at bemærke.
 Krav iht AT. Bek. 100 opfyldt.

Udstyret er godkendt

Ud over visuel kontrol, er der til inspektionen anvendt følgende udstyr:

UdsID	Beskrivelse	Fabrikat	Type
9	Kontrolmanometer, 0 - 35 bar	Greisinger	GMH3111
3	UL-Tykkelsesmåler	Panametrics	26 MG

Søren Andreassen

Inspektør: Søren Andreassen

BehID: 1037**Internt nr:****InspID:** 9864**Trykfilter**

Fabr.: Eurotank A/S
 Vol.: 1.285 Liter
 Nr.: 46629
 År: 2006
 Beregningstryk: 6,2 bar
 Kontrolklasse: **B**

Intern placering:

Den venstre

**Inspektionsdato:** 04.03.2021 Eftersyn**Næste inspektion:** marts 2023 Eftersyn**Bemærkninger:**

Eftersyn af enhed med beholder.
 Sikkerhedsventiler afprøvet.
 Manometer kontrolleret.
 Beholder målt med ultralyd, intet at bemærke.
 Krav iht AT. Bek. 100 opfyldt.

Udstyret er godkendt

Ud over visuel kontrol, er der til inspektionen anvendt følgende udstyr:

UdsID	Beskrivelse	Fabrikat	Type
9	Kontrolmanometer, 0 - 35 bar	Greisinger	GMH3111
3	UL-Tykkelsesmåler	Panametrics	26 MG

Søren Andreassen

Inspektør: Søren Andreassen

Ebeltoft d. 4. marts 2021