

## **Øksenmølle–Fuglslev Vandværk A.m.b.a.**

Referat af bestyrelsesmøde den 29. februar 2020

Til stede var: Harald Asschenfeldt, Charlotte Aaen, Kirsten Giversen, Doris Petersen, Claus Petersen, Henrik Deichmann, Anni Hamann Kjær og Lars Mølgaard Madsen.

Der var afbud fra: Flemming Jensen

Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Driftsrapport fra vandværket
4. Status for igangværende arbejder:
5. Økonomisk status
6. Fastsættelse af næste møde
7. Eventuelt

Ad punkt 1: Meddelelser fra formanden

Miljøstyrelsen har i den største undersøgelse af det danske grundvand nogensinde fundet rester af pesticider. Der er ikke tale om drikkevandsboringer men i boringer til grundvandsovervågningen.  
Vi følger de videre undersøgelser med stor opmærksomhed.

Syddjurs kommune har fremsendt orientering om lovkrav til information til vandværkernes forbrugere. Dermed er det obligatorisk for et vandværk at have en hjemmeside. Skrivelse fra Syddjurs blev gennemgået.  
Vores hjemmeside lever op til de fleste krav, og bestyrelsen vil i den kommende periode sørge for, at de sidste ting bliver opdateret, så vi lever op til gældende krav. Tovholder på dette er Formanden.

Arbejdsopgaver i forbindelse med generalforsamling 2020 blev fordelt.

På valg er bestyrelsesmedlemmerne Kirsten Giversen og Flemming Jensen, samt suppleanterne Anni Hamann Kjær og Henrik Deichmann.  
Kirsten Giversen, Anni Hamann Kjær og Henrik Deichmann er villige til genvalg. Det vides ikke om Flemming Jensen er villig til genvalg, dette skal der findes ud af inden næste møde.

Revisor Doris Petersen er ligeledes på valg. Er villig til genvalg?

Ad punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
Godkendelse af Forretningsorden for bestyrelsen i Øksenmølle–Fuglslev Vandværk A.m.b.a. blev fremlagt til godkendelse og underskrift.

Ad punkt 3: Driftsrapport fra vandværk

Status ved Claus Petersen:

Der er grundet dårlig lugt installeret ny affugter i Pumpehuset.

Der er installeret nyt forbedret rørsystem og hoved måler ligeledes i Pumpehuset.

Almindelig udvendigt vedligeholdelse af Pumpehuset i form af maling samt udskiftning af vindskeder er tiltrænge. Der indhentes tilbud.

Der indhentes ligeledes tilbud alm. vedligehold bygning på Ebeltoftvej.

Der blev drøftet nyt filteranlæg og ny kompressor på Ebeltoftvej. Evt. anskaffelse afventer resultat af seneste vandprøve.

Planlægning af udvidelse af filteranlægget samt ombygning af vandværket på Ebeltoftvej fortsætter. En samlet løsning vil blive forelagt generalforsamlingen i maj måned 2020.

Vedr. fund af Chloridazon i boring 3, som stadig ligger under grænseværdien, er der behov for at undersøge om niveauet er stabilt eller om tallet er stigende.

Det er derfor blevet besluttet, at der skal tages ekstra prøver af boring 3. Der indhentes tilbud på nyt nøglesystem.

Ad punkt 4: Status for igangværende arbejder:

Der er ingen igangværende arbejde.

Ad punkt 5: Økonomisk status

Regnskabet viser et tilfredsstillende resultat.

Ad punkt 6: Fastsættelse af næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 19. april 2020 ved Anni Hamann Kjær.

Ad punkt 7: Eventuelt

Anni Hamann Kjær fremførte en henvendelse fra beboeren på Mågevej 10, som mener at forsyningsledningen til naboen går tværs over hendes grund. Det er i øvrigt tilfældet flere steder i området.

Claus ville undersøge sagen.