



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ЧОРНОМОРСЬКВОДОКАНАЛ”
ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
просп. Миру, 41-А, м. Чорноморськ,
Одеський район, Одеська обл., Україна, 68003
тел: (048 68) 6 02 48; факс: (048 68) 5 04 44
e-mail: chornomorskvodokanal@gmail.com
http://www.cvk.od.ua
код ЄДРПОУ 32927653

THE UTILITY
“CHORNOMORSK Vodokanal”
OF CHORNOMORSK MUNICIPALITY
41-A, Mir avenue, Chornomorsk, 68003,
Odessa region, Ukraine
tel: +38 (048 68) 6 02 48; fax: +38 (048 68) 5 04 44
e-mail: chornomorskvodokanal@gmail.com
http://www.cvk.od.ua

20.07.2023 № 1869/08
на № _____

Міському голові
Василю ГУЛЯЄВУ

Шановний пане Василю!

КП «Чорноморськводоканал» звертається до Вас з проханням розглянути питання та надати дозвіл на списання основних засобів, так як вони втратили свою експлуатаційну цінність в результаті фізичного та морального зносу, недоцільністю їх капітального ремонту та подальшого утримання на балансі.

1. Вузел обліку теплової енергії з автоматичним регулюванням з теплотрасою
2. (інв.№ 1044) *є рат. лист.*
3. “Теплотраса” (інв.№ 01137)

Для розгляду питання надаємо наступні документи:

1. Додаток 1 до положення про порядок списання майна комунальної власності
2. Додаток 2 до положення про порядок списання майна комунальної власності
3. Довідка про відсутність обтяжень чи обмежень на майно що підлягає списанню.
4. Копії актів обстеження технічного стану основних засобів.
5. Копія протоколу засідання техніко-економічної ради.
6. Копія наказу про склад комісії

З повагою
Директор КП “Чорноморськводоканал”


Євген ІГНАТОВСЬКИЙ

Чорноморська міська рада
№Внутр-6939-2023 від
20.07.2023

арк.1



11:57:45



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ЧОРНОМОРСЬКВОДОКАНАЛ”
ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
просп. Миру, 41-А, м. Чорноморськ,
Одеський район, Одеська обл., Україна, 68003
тел: (048 68) 6 02 48; факс: (048 68) 5 04 44
e-mail: chornomorskvodokanal@gmail.com
<http://www.cvk.od.ua>
код ЄДРПОУ 32927653

THE UTILITY
“CHORNOMORSK Vodokanal”
OF CHORNOMORSK MUNICIPALITY
41-A, Mir avenue, Chornomorsk, 68003,
Odessa region, Ukraine
tel: +38 (048 68) 6 02 48; fax: +38 (048 68) 5 04 44
e-mail: chornomorskvodokanal@gmail.com
<http://www.cvk.od.ua>

15.09.2023 № 2439/08
на № _____

Заступнику начальника
управління комунальної власності
та земельних відносин
Олені КОВАЛЬ

До листа №Внутр-6939-2023 від 20.07.2023 надаємо інформацію щодо
уточнення інвентарних номерів.

Просимо вважати

1. Вузел обліку теплової енергії з автоматичним регулюванням з теплотрасою
(інв.№ 01044)
2. Теплотраса (інв.№ 01137)

Гол.бухгалтер

Володимир ЛЕВЧЕНКО

арк.1

Чорноморська міська рада
№Внутр-9297-2023 від
15.09.2023



15:38:19



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЧОРНОМОРСЬКВОДОКАНАЛ"
ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
просп. Миру, 41-А, м. Чорноморськ,
Одеський район, Одеська обл., Україна, 68003
тел: (048 68) 6 02 48; факс: (048 68) 5 04 44
e-mail: chornomorskvodokanal@gmail.com
<http://www.cvk.od.ua>
код ЄДРПОУ 32927653

THE UTILITY
"CHORNOMORSKIVODOKANAL"
OF CHORNOMORSK MUNICIPALITY
41-A, Mir avenue, Chornomorsk, 68003,
Odessa region, Ukraine
tel: +38 (048 68) 6 02 48; fax: +38 (048 68) 5 04 44
e-mail: chornomorskvodokanal@gmail.com
<http://www.cvk.od.ua>

Зміни до положення про
техніко-економічну раду

НАКАЗ

«02» травня 2023р.

м. Чорноморськ

У зв'язку з унесенням змін до штатного розкладу, посадових обов'язків та зміні в структурі підприємства,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до положення про техніко-економічну раду, а саме у склад ради

Голова ради - Заступник директора з технічних питань

Члени ради: Головний бухгалтер,
Начальник відділу ВТВ,
Головний енергетик

Секретар ради - Заступник головного бухгалтера

Директор КП "Чорноморськводоканал"

Ігнатівський Є.М.

з наказом ознайомлені:

Заступник директора з технічних питань Чабан І.Б.

Головний бухгалтер Левченко В.М.

Нач. відділу ВТВ Боканча І.В.

Головний енергетик Бакунін І.М.

Заст. головного бухгалтера Гудзь С.А.



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЧОРНОМОРСЬКВОДОКАНАЛ"
ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

68003, Одеська обл, м. Чорноморськ, пр-т Миру, 41-а, тел./факс (04868) 6-02-48, 5-04-44

№ _____
На № _____

Довідка

КП «Чорноморськводоканал» повідомляє, що майно:

- Вузел обліку теплової енергії з автоматичним регулюванням і теплотрасою (інв.№ 01044)
- Теплотраса (інв.№ 01137)

не перебуває в оренді, заставі, іпотеці. В провадженні судових органів справи по позовам , суперечкам по даним об'єктам відсутні.

Довідка видана за місцем вимоги.

Директор

Гол.бухгалтер

Гнатівський Є.М.

Левченко В.М.

Додаток 1
до Положення про порядок
списання майна
комунальної власності
Чорноморської
територіальної громади в
Одеській області (далі
Положення)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
(посада керівника суб'єкта господарювання)

Ігнатовський Є.М.
(ініціали та прізвище)

19 липня 2023р.




ВІДОМІСТЬ
про об'єкти комунальної власності, що пропонуються до списання
станом на 01 липня 2023 р.

Порядковий номер	Найменування об'єкта	Рік випуску/ дата введення в експлуатацію	Номер об'єкта			Інформація про проведення модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції	Вартість здійснених капітальних інвестицій, гривень	Первісна (переоцінена) вартість, гривень	Сума нарахованого зносу, гривень	Балансова (залишкова) вартість, гривень
			інвентарний (номенклатурний)	заводський	паспортний					
1	Вузел обліку теплової енергії з автоматичним регулюванням і теплотрасою	2011	інв.№01044				48335,00	48335,00	0,00	
2	Теплотраса	1977	Інв.№01137				11932,75	7888,51	4044,24	

Усього 2 об'єкти загальною первісною вартістю 60 267,75 грн.

Дані про дорогоцінні метали _____ немає _____
(подаються у разі їх наявності за кожним об'єктом)

Головний бухгалтер


(підпис)

Левченко В.М.

1	Вузел обліку теплової енергії з автоматичним регулюванням і теплотрасою	2011	01044			1	48335,00	1	48335,00	Рах.104 (дільниця водопровід)
2	Теплотраса 650м.п	1977	01137			1	11932,75	1	11932,75	Рах.103 (дільниця очисні)

Усього за актом: 2 (два) об'єкта загальною первісною вартістю 60 267,75 грн (Шістдесят тисяч двісті шістдесят сім гривень 75 копійок)

1) загальна кількість об'єктів (фактично) 2 (Два)
(цифрами і словами)

2) на суму, гривень (фактично) 60 267,75 грн (Шістдесят тисяч двісті шістдесят сім гривень 75 копійок)
(цифрами і словами)

Голова комісії:

Заступник директора
з технічних питань
(посада)


(підпис)

Чабан І.Б.
(ініціали та прізвище)

Члени комісії:

Головний бухгалтер



Левченко В.М.

Начальник ВТВ



Боканча Ю.В.

Головний енергетик



Бакунін І.М.

КП «ЧОРНОМОРСЬКВОДОКАНАЛ»
ОЧИСНІ СПОРУДИ
тел. 050 336 56 28
E-mail: os17ivk@gmail.com
АКТ №73/13



ЗАТВЕРДЖУЮ
«Чорноморськводоканал»
С.М. Ігнатовський
19 листопада 2023р.

АКТ

обстеження технічного стану Теплотраси (інв.№01137)
очисних споруд (ОС)

м.Чорноморськ "19" листопада 2023 р
Комісія в складі: Голови- заступника директора з технічних питань-Чабана І.Б., членів комісії: головного бухгалтера Левченко В.М., начальника ВТВ Боканчи Ю.В., головного енергетика Бакуніна І.М., провели обстеження зовнішнього стану Теплотраси (інв. №01137) на каналізаційних очисних спорудах міста Чорноморськ, які розташовані за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, Дальницька селищна рада, комплекс будівель та споруд №2 (за межами населеного пункту).

Теплотраса, труба Ст.3 Ду 100мм(інв.№01137) прокладена на поверхні землі довжиною 376 м.п., а також в з/бет. лотках під землею -274 м.п. експлуатуються на ОС з 1 грудня 1977 року по 13 грудня 2013 року

В результаті обстеження встановлено:

Теплотраса знаходиться в аврійному стані, який виключає її подальшу експлуатацію, капітальний ремонт проводити недоцільно, а саме:

1. Порушена цілісність поверхневого шару ізоляції (скловати);
2. Запірно-регулююча арматура покрита наскрізно корозією, не працює
3. На окремих відкритих ділянках теплотраси виявлені наскрізні отвори та тріщини;
4. Опорні стійки- кородовані, деформовані та похилилися.

Висновок комісії:

Теплотраса (інв.№01137) потребує значних фінансових вкладень , капітальний ремонт проводити недоцільно, використання фізично застарілих трубопроводів в подальшому в господарській діяльності не планується. Пропонується списати з подальшою здачею на металобрухт.

Заступник директора з технічних питань

І.Б.Чабан

Головний бухгалтер

Левченко В.М.

Начальник ВТВ

Боканча Ю.В.

Головний енергетик

Бакунін І.М.

Відомість амортизації ОЗ за 1 люля 2023 г.

Виведені дані: БО (дані бухгалтерського обліку)

Відбір: Основний засіб Дорівнює "Теплотраса (інв.№01137)"

Основний засіб, Інвентарний номер	Підрозділ	На початок періоду				За період				На кінець періоду		
		Вартість	Амортизація (знос)	Залишкова вартість	Збільшення вартості	Нарахування амортизації (знос)	Зменшення вартості	Списання амортизації (знос)	Вартість	Амортизація (знос)	Залишкова вартість	
Теплотраса (інв.№01137), 01137	Дільниця очисних	11 932,75	7 888,51	4 044,24					11 932,75	7 888,51	4 044,24	
Разом		11 932,75	7 888,51	4 044,24					11 932,75	7 888,51	4 044,24	

Відповідальний:

Ів. Свєтєтєв
(посада)

С.П.
(підпис)

Д.В.С.
(розшифровка підпису)

3 оригіналом
згідно

Директор
КП "Чорноморськводоканал"
Чорноморської міської ради
Одеського району
Одеської області

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КП «Чорноморськводоканал»



С.М.Ігнатовський

2013р.

АКТ ОБСТЕЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Комісія створена на підставі Наказу (розпорядження) від 02 лютого 2013р.

Комісія у складі:

Голова комісії: - заступник директора з технічних питань Іван ЧАБАН

Члени комісії:

головний бухгалтер - Володимр ЛЕВЧЕНКО

начальник відділу ВТВ — Юлія БОКАНЧА

головний енергетик - Ігор БАКУНІН

провела огляд основних засобів (обладнання) за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Транс-портна, 11, які використовувалися для теплопостачання будівель: центральна насосна, диспетчерська, слюсарня, токарний цех, старий гараж, хлораторна, новий гараж.

№	Інвентарний номер	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Балансова вартість, грн	Дата вводу в експлуатацію	Примітка
1	01044	Вузел обліку теплової енергії з автоматичним регулюванням	шт	1	0	28.02.2011	Для подальшого використання або списання
		Насос FCE 40-160\22	шт	1			Для подальшого списання
		Контроллер WATERHEAT-S1	шт	1			Для подальшого списання
		Клапан 2-х ходовий Ду-20 (Kvs=6,3 м\ч CV 216 RGA DN 20	шт	1			Для подальшого списання
		Вентиль запорно-регулюючий Ду-25	шт	1			Для подальшого списання
		Заслінка поворотна Ду-50	шт	4			Для подальшого списання
		Кран шаровий муфтовий Ду-20	шт	5			Для подальшого списання
		Кран шаровий муфтовий Ду-15	шт	4			Для подальшого списання
		Автоматичний відвідник повітря	шт	2			Для подальшого списання
		Труба водогазопровідна Ду-50	м	6			Для подальшого списання
		Труба водогазопровідна Ду-32	м	1			Для подальшого списання

		Труба водогазопровідна Ду-15	м	3		Для подальшого списання
		Відвід крутозаг Ду-50	м	12		Для подальшого списання
		Відвід крутозаг Ду-32	м	1		Для подальшого списання
		Відвід крутозаг Ду-15	м	8		Для подальшого списання
		Манометр ДМ -1,6 кГсм	од.	1		Для подальшого використання
		Манометр ДМ- 10 кГсм	од.	2		Для подальшого використання
		Ультразвуковий лічильник Х-12	од.	1		Для подальшого використання
		Частотний перетворювач EATON	од.	1		Для подальшого списання
2		Теплова траса	од.	2		Для подальшого списання
	До ЦНС	Труба металева Ø 40мм	м.п.	40		Для подальшого списання
		Вентиль запірний фланцевий Ду 40мм	шт	2		Для подальшого списання
	До АБК	Труба металева Ø 50мм	м.п.	200		Для подальшого списання
		Вентиль запірний фланцевий Ду 50мм	шт	2		Для подальшого списання
	До Хлораторної	Труба металева Ø 25мм	м.п.	74		Для подальшого списання
		Вентиль запірний фланцевий Ду 25мм	од.	2		Для подальшого списання
	Проходная	Труба металева Ø 20мм	м.п.	4		Для подальшого списання
		Вентиль запірний Ду 20мм		2		Для подальшого списання
	До Мастерської	Труба металева Ø 25мм	м.п.	28		Для подальшого списання
		Вентиль запірний фланцевий Ду 25мм	шт	4		Для подальшого списання
	До гаража	Труба металева Ø 50мм	м.п.	2		Для подальшого списання

За результатами огляду було встановлено, що обладнання, вузол обліку з автоматичним регулюванням тепла зношений та морально застарів. Прилади що входять до складу вузлу зняті з виробництва, а деякі ремонтувалися декілька разів.

Основні засоби (обладнання) перебувають в незадовільному стані, фізично зношені та морально застарілі, ремонт проводити недоцільно.


На поверхні внутрішніх трубопроводів присутні сліди корозійного зносу металу, трубопроводи перебувають в незадовільному стані та підлягають списанню.

Запірно-регулююча арматура знаходиться в незадовільному стані, виключає її подальшу експлуатацію і підлягає списанню.

Щит автоматики перебуває в незадовільному стані, покритий корозією, підлягають списанню.

На поверхні контрольно-вимірювальних приладів присутні сліди корозії, перебувають в незадовільному стані та підлягають списанню.

Голова комісії: Заступник Директора



Іван ЧАБАН

Члени комісії:

Головний бухгалтер



Володимир ЛЕВЧЕНКО

Начальник відділу ВТВ

Юлія БОКАНЧА

Головний енергетик

Ігор БАКУНІН

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧОРНОМОРСЬКВОДОКАНАЛ"
ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 41а

Директор
КП "Чорноморськводоканал"
Чорноморської міської ради
Одеського району
Одеської області



ПРОТОКОЛ

"19" жовтня 2023р.

м.Чорноморськ

Засідання техніко-економічної ради

Присутні:

Голова Чабан І.Б.,
Секретар Гудзь С.А.,
Члени комісії Левченко В.М., Бакунін І.М., Боканча Ю.В.
Запрошені Осінна Н.В.

Порядок денний:

1. Демонтаж та списання "Вузел обліку теплової енергії з автоматичним регулюванням з теплотрасою" інв.№01044 на ділянці водопроводу
2. Демонтаж та списання "Теплотраса" інв.№01137 на ділянці очисних споруд

Слухали: по першому питанню доповідав Бакунін І.М.

Система водяного опалення за адресою вул.Транспортна, 11 більше 15 років працювала від котельної АМПУ, яка постачала теплоносій на будови центральної насосної станції, диспетчерської, слюсарні, токарного цеху, гаража. Більшість теплотраси що проходила по вулиці потребувала заміни ізоляції, заміну засувки, в свою чергу це призводило до великих втрат тепла враховуючи велику довжину траси. У шафі автоматичного керування теплоносієм необхідно змінювати всю автоматику та проводити ремонт. Контролер та частотний перетворювач зовсім зняті з виробництва що унеможливило його виконання.

На момент бойових дій в Україні порт зупинив роботу котельні, а його керівництво запропонувало знайти альтернативне джерело опалення. У зв'язку з цим на ділянці на вул.Транспортна 11 було переведено на електричні котли. Порівняльний аналіз показав, що витрати на електроопалення значно нижчі ніж на водяне опалення. Тому пропоную демонтувати та списати вузол обліку та теплотрасу що проходить по нашій ділянці так як вони є збитковими та не будуть використовуватись в подальшому на нашому підприємстві.

Так як первісна вартість основного засобу більше 20 тис. гривень, необхідно звернутися за дозволом на списання у відділ комунальної власності згідно Положення №318-VII від 12.04.2018 року

Слухали: по другому питанню доповідала Осінна Н.В.

З моменту передачі очисних споруд на баланс КП "Чорноморськводоканал" з 2013 року котельня не використовувалася за призначення, т.як для обігріву будов та нагрівання води, було застосоване електроопалення. В зв'язку з цим, теплотраса втратила свої функції. Її протяжність складає 650 м.п. Довжина по поверхні 376 м.п. та в залізобетонних лотках під землею 274 м.п. Теплотраса знаходиться в аварійному стані, що унеможливило її подальшу

експлуатацію, а проводити капітальний ремонт є економічно недоцільним, так як підприємство не планує її використання в господарській діяльності. Тому пропонується списати з подальшою здачею на металобрухт.

Первісна вартість теплотраси складає 11 932,75 грн, але так як є залишкова вартість на 01.07.2023 року 4 044,24 грн., то слід звернутися до віддулу комунальної власності за дозволом на списання .

Ухвалили: За 5 чоловік, Проти -нема, Утримались -нема

Голова



Чабан І.Б.


Секретар




Гудзь С.А.

Ознайомлені:

• Левченко В.М.



• Бакунін І.М.



• Боканча Ю.В.

