**У К Р А Ї Н А**
**ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**
**ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**
**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

# Р І Ш Е Н Н Я № 205

18 грудня 2024 року
с. Лука-Мелешківська

**Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для ОК «Яришівка»**

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання та водовідведення», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання» від 25.08.2004 р. № 1107, розглянувши звернення Голови правління ОК «Яришівка» Кулівара В.М. про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води, виконавчий комітет сільської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Встановити обслуговуючому кооперативу «Яришівка» поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води згідно додатку.
2. Встановити строк дії поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для обслуговуючого кооперативу «Яришівка» на строк 5 років.
3. Обслуговуючому кооперативу «Яришівка» застосовувати поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води при формуванні тарифів на послуги з централізованого постачання питної води.

**Сільський голова** **Богдан АВГУСТОВИЧ**

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Лука-Мелешківської сільської ради
№ 205 від 18.12.2024 року

# ПОТОЧНІ ІНДИВІВДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ «Яришівка»

| № з/п | Склад поточних ІТНВПВ загальних втрат води підприємства | Фактичні дані згідно поточного ІТНВПВ | | Номер додатку з розрахунком та документами, що Підтверджують вказані дані |
|---|---|---|---|---|
| | | Тис. м.$^3$ /рік | м$^3$/ 1000м$^3$ піднятої води | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| **І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, куб.м/1000 куб.м піднятої води** | | | | |
| **І** | **Втрати питної води підприємства** | **2,021** | **105,299** | Пояснювальна записка до розрахунку ІТНВПВ |
| **1.1** | **Витоки питної води** | **1,476** | **76,891** | |
| 1.1.1. | Втрати питної води при підйомі та очищенні | - | - | - |
| 1.1.2 | Витоки води з трубопроводів при аваріях | 0,009 | 0,443 | Стор. 6 |
| 1.1.3 | Сховані витоки води з трубопроводів | 1,129 | 58,809 | Стор. 7 |
| 1.1.4 | Витоки води з ємнісних споруд | 0,023 | 1,214 | - |
| 1.1.5 | Втрати води через нещільність арматури | 0,315 | 16,425 | Стор. 8 |
| 1.1.6 | Втрати води на водопровідних колонках | - | - | - |
| **1.2** | **Необліковані втрати питної води, в т. ч.** | **0,545** | **28,408** | - |
| 1.2.1 | Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки | 0,311 | 16,2 | Стор. 8 |
| 1.2.2 | Втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води | - | - | - |
| 1.2.3 | Втрати, при несанкціонованому відборі води з мережі | 0,23 | 12,0 | Стор. 8 |
| 1.2.4 | Технологічні витрати на протипожежні цілі | 0,004 | 0,208 | Стор. 8 |
| **ІІ** | **Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві** | **0,618** | **32,165** | - |
| 2.1. | Технологічні витрати води на виробництво питної води | **0,008** | **0,417** | - |
| | **2) при водозаборі з підземних джерел** | - | - | - |
| 2.1.5 | Витрати води на промивку свердловин і підтримання в них | 0,008 | 0,417 | Стор.9 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | необхідного рівня води | | | |
| 2.1.6 | Витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення;) | - | - | - |
| 2.1.7 | Витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення – пом'якшення, зворотного осмосу); | - | - | - |
| 2.1.8 | Витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії; | - | - | - |
| 2.1.9 | Витрати на використанні спеціальних методів очищення води. | - | - | - |
| 2.2. | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | **0,561** | **29,207** | - |
| 2.2.1. | Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж | 0,531 | 27,644 | Стор. 10 |
| 2.2.2. | Витрати води на власні потреби насосних станцій | - | - | - |
| 2.2.3. | Витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води та водонапірної башти | 0,03 | 1,563 | - |
| 2.3. | Технологічні витрати на допоміжних об'єктах | - | - | - |
| 2.4. | Витрати води на господарсько-питні потреби працівників підприємства | **0,004** | **0,197** | Стор. 11 |
| 2.5. | Витрати на утримання зон санітарної охорони | **0,045** | **2,344** | Стор. 11 |
| **Поточний ІТНВПВ у каналізаційному господарстві** | | | | |
| **III** | **Технологічні витрати питної води:** | - | - | - |
| | ***Разом*** | ***2,639*** | ***137,464*** | |

**Секретар сільської ради** **Оксана ШЕВАНЮК**

**В.о. начальника відділу містобудування, архітектури та земельних відносин** **Артем ЖМУРКО**