У К Р А Ї Н А
ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

29.10.2026 р. Іллінці № 286

Про підготовку до опалювального сезону
комунального некомерційного підприємства
«Іллінецька міська лікарня»

Заслухавши та обговоривши інформацію директора КНП «Іллінецька міська лікарня» Павлюка О.С. про підготовку до опалювального сезону комунального некомерційного підприємства «Іллінецька міська лікарня» Іллінецької міської ради *(додається)*, керуючись п.п.1 п. “а” ст.32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію директора КНП «Іллінецька міська лікарня» Павлюка О.С. про підготовку до опалювального сезону комунального некомерційного підприємства «Іллінецька міська лікарня» Іллінецької міської ради взяти до відома.

2. Начальнику управління соціального захисту населення та охорони здоров’я Іллінецької міської ради (Цінська Л.І.) взяти під особистий контроль готовність до опалювального сезону КНП «Іллінецька міська лікарня» Іллінецької міської ради, питання фінансування спожитих комунальних послуг та здійснення своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Трохимець Л.М.

Міський голова Володимир ЯЩУК

Стан готовності закладу охорони здоров'я до осінньо-зимового періоду 2026/2027 року

«29» жовтня 2026 року

1. Назва закладу, код ЄДРПОУ
Комунальне некомерційне підприємство «Іллінецька міська лікарня» Іллінецької міської ради
2. Юридична адреса закладу
Вінницька область, Вінницький район, місто Іллінці, вулиця Юрія Заремби, 48А

3. Приєднана потужність закладу, кВт
перший об'єкт КТП 275- 50кВт
другий об'єкт КТП 322- 70кВт

4. Максимальне та середнє споживання електроенергії в годину, кВт
максимальне- 50 кВт/год., середнє - 23 кВт/год.,

5. Дані по автономності функціонування закладу охорони здоров'я:

Теплопостачання
теплопостачання здійснюється відповідно договору з спеціалізованою організацією КП «Вінницяоблтеплоенерго» від локальної газової котельні з максимальним тепловим годинним навантаженням 0,5406 Гкал/год, оснащеної твердопаливним котлом ARS-600, який працює на альтернативних видах палива (дровах, палетах), котельня забезпечена генератором резервного електроживлення, розміщена на території лікувального закладу. Перевірені всі виходи та входи опалювальної ситеми (крани, лічильники).
Наявні акти готовності до опалювального періоду .

Автономне водопостачання
наявна артезіанська свердловина з водонапірною вежею, потужністю 3600 літрів/годину, яка використовується як основне джерело водопостачання до існуючих будівель лікувального закладу, обладнання свердловини підключене до генератора потужністю 3,2кВт та утеплене, також наявний колодязь на території лікувального закладу.

Наявність генераторів
В закладі наявні 6 генераторів сумарною потужністю 263,9 кВт: 3 дизельних та 3 бензинових. Всі генератори підключені відповідно до визначених пріорітетів поршочергового забезпечення автономним джерелом енергії та облаштовані модульними конструкціями з металевого профнастилу та листкового металу.

Основні генератори (3 шт):

Дизельний генератор UND-K 225(з АВР), **потужністю 162 кВт**, споживанням 40 л/год., забезпечує усі будівлі лікувального закладу.

Дизельний генератор C90 D5 65,6кW/82kVA; 50 Hz (без АВР), потужністю 65,6 кВт/82kVA; 50 Hz, споживанням 25 л/год., забезпечує будівлю неврологічного відділення, а також здійснено заходи по підключенню його, як резервного генератора до основного генератора потужністю 162 кВт, на випадок припинення його роботи (несправність або закінчення запасу пального).

Дизельний генератор ALMARAA 33 OTO KB JN 26,4kW/33kVA$50Hz; L78 Alimar engine (з АВР), потужністю 26,4 кВт, споживанням 5,2 л/год., забезпечує будівлі харчоблоку та лабораторії

Бензинові генератори (3 шт.):
Бензиновий генератор «Pramac PX 5000» 230v(3600w) потужністю 3,5 кВт, споживанням 2,3 л/год підключено для забезпечення автономної роботи в операційному блоці.

Бензиновий генератор потужністю 3,2 кВт, споживанням 1 л/год. підключено для забезпечення автономної роботи апаратів ШВЛ У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії.

Бензиновий генератор потужністю 3,2 кВт, споживанням 1 л/год підключено до водонапірної вежі.

Затверджено схему жорсткої пріоритезації навантаження на електромережу від генератора 162 кВт:

- **Перша черга** (автоматичне заживлення через АВР): відділення інтенсивної терапії (апарати ШВЛ, монітори), операційні блоки, пологові зали, приймальне відділення, сервери ЕСОЗ, локальна мережа із терміналами Starlink, холодильне обладнання для зберігання крові та вакцин (банк крові).
- **Друга черга** (вручну за рішенням завідувача господарством): пральня, кабінети адміністрації.
- **Третя черга** (повне відключення): кабінети поліклінічного відділення, планове високовартісне діагностичне обладнання (КТ).

Генератори підключені до мережі. Обслуговування проводиться власними силами.

6. Дані по наявності паливно-мастильних матеріалів:

Здійснено резерв паливо-мастильних матеріалів.

Бензин 60 літрів в талонах, що забезпечить 14 годин роботи
Дизельне паливо 4294,2 літрів наливом, що забезпечить 61 годин безперебійної роботи- 2,5 доби;

На сьогодні проводиться закупівля 1900 літрів дизельного пального, що дасть змогу забезпечити ще 27 годин роботи або 1 добу.

Наявні резервуарів для зберігання резерву ПММ

Металеві бочки в кількості 22 шт по 200 літрів. Загальний об'єм резервуарів становить 4400 літрів.

По інженерному захисту

проведені заходи по монтажу ударостійкої плівки (бронеплівки) на віконні склопакети загальною площею 98,8 кв.м. в операційних, відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, палатах інтенсивної терапії новонароджених, пологових залах, відділенні екстренної невідкладної допомоги.

Заготівля овочів

В закладі проведено заготівлю овочів в наступному складі:

Картопля- 5530 кг
Буряк- 975 кг
Морква- 101 кг
Цибуля- 190 кг

До кінця року планується ще заготовити:

Буряк- 250 кг
Морква- 500 кг
Капуста 1200 кг
Цибуля- 220 кг