

**Управління культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради  
Одеського району Одеської області**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

*технічних та якісних характеристик закупівель, розміру бюджетного призначення,  
очікуваної вартості предмета закупівлі –  
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне  
використання державних коштів» (зі змінами))*

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Управління культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради Одеського району Одеської області

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Технічне обслуговування системи пожежної сигналізації. Код ДК 021:2015 — 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів.

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** Відкриті торги з особливостями:

**UA-2023-12-22-008851-a** - Розмір бюджетного призначення: 97524,00 грн. Технічне обслуговування системи пожежної сигналізації.

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 97524,00 грн.

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Відповідно до вказаної методики розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом порівняння ринкових цін, а саме: здійснено пошук, збір та аналіз інформації про ціну Послуги, що міститься у мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі каталогів з переліком Послуг на сайтах виробників. Крім цього, був проведений аналіз закупівель аналогічних Послуг через офіційний портал оприлюднення інформації про публічні закупівлі України «ProZorro».

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

Якісні та технічні характеристики визначені з урахуванням реальних потреб працівників управління культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради Одеського району Одеської області, у відповідності до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи

протипожежного захисту» та проектно-кошторисної документації об'єкти управління обладнані наступними системами автоматичного протипожежного захисту, а саме:

- система автоматичної установки пожежної сигналізації, пожежогасіння;
- система оповіщення людей про пожежу.

З метою забезпечення пожежної безпеки об'єктів Управління культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради Одеського району Одеської області, задля уникнення надзвичайних ситуацій, збереження охорони здоров'я працівників, дотримання правил пожежної безпеки та відповідно до вимог Державних будівельних норм В.2.5-56:2014 «Системи автоматичного протипожежного захисту», прийнято рішення стосовно застосування даних технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Послуги з протипожежного захисту включають в себе обслуговування, ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей та цілодобове спостереження за установками пожежної автоматики з виведенням сигналу на пульт пожежного спостереження та повинні відповідати нормативно-правовим документам, регламентуючим виконання даного виду послуг.

Вид технічного обслуговування та перелік операцій, що виконуються	Періодичність проведення
<b>Регламент 1. СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ УСТАНОВКИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ , ПОЖЕЖОГАСІННЯ</b>	
1.1 Зовнішній огляд апаратури та устаткування: - перевірка кріплення та наявності маркування; - перевірка цілісності корпусів, відсутності на них ум'ятин, корозії та інших ушкоджень; - перевірка цілісності ліній зв'язку шляхом зовнішнього огляду кабелів в межах об'єкта, контактів у з'єднувачах і на клеммах приладів.	Щомісяця
1.2 Очищення апаратури й устаткування у випадку їхнього забруднення.	Щомісяця
1.3 Перевірка працездатності систем по індикаторам та приладам.	Щомісяця
1.4 Контроль роботи систем в режимах "Пожежа ", "Несправність ", "Резервне живлення ".	Щомісяця
1.5 Перевірка роботи сигналізаторів тривоги світлових (дзвінків, сирен).	Щомісяця
1.6 Вимірювання струму, напруги і електричного опору в шлейфах.	Щомісяця
1.7 Очищення оптичних сповіщувачів (відповідно плану-графіку).	Щомісяця
1.8 Перевірка роботи ручних сповіщувачів (відповідно плану-графіку).	Щомісяця
1.9 Перевірка працездатності сповіщувачів з визначенням часу його спрацювання (відповідно плану-графіку).	Щомісяця
1.10 Технічне обслуговування та тестування пожежних сповіщувачів згідно з встановленим графіком.	Щоквартально
1.11 Перевірка працездатності аварійних (евакуаційних) світильників /ємності резервних джерел електроживлення/ при автоматичному переході на резервне живлення при відключенні основного	Щомісяця
1.12 Перевіряння і випробування всіх акумуляторних батарей	Щоквартально
1.13 Перевірка зв'язку з центром прийому тривожних сповіщень	Щомісячно
1.14. Вимірювання: - опору витоку між проводами шлейфа і між проводом і землею; - опору захисного заземлення.	Раз на рік
1.15 Зовнішній огляд, проведення профілактичних робіт модуля локального пожежогасіння кухонного обладнання, розподільчих трубопроводів і насадок, системи виявлення пуску.	Щомісячно
1.16 Ведення технічної документації (журналів обліку технічного обслуговування і ремонту СПЗ)) згідно регламенту	Щомісячно

<b>Регламент 2.СИСТЕМИ ОПОВІЩУВАННЯ ЛЮДЕЙ ПРО ПОЖЕЖУ</b>	
2.1 Перевірка працездатності ємності резервних джерел електроживлення і автоматичного переходу на резервне живлення при відключенні основного	Щомісяця
2.2 Перевірка: - справності плавких запобіжників, значення напруги в електричних мережах основного і резервного джерела живлення, а також у електричних мережах, що з'єднують джерело повідомлення з оповіщувачами; - автоматичного ввімкнення резервного живлення систем оповіщення у разі зникнення основного.	Щомісяця
2.3 Перевірка працездатності систем оповіщення в режимах "Пожежа" шляхом імітації спрацьовування сповіщувачів та шляхом ручного запуску системи . - спрацьовування мовних ,світлових, звукових оповіщувачів у приміщеннях захищеного об'єкта.	Щомісячно
2.4 Перевірка надійності з'єднання всіх доступних випадковому доторканню металевих неструмопровідних частин приладів, що входять до складу системи оповіщення, з їх затискачем «заземлення», а також вимірювання значення опору між зазначеними частинами та затискачем "заземлення" на відповідність вимогам технічних умов на даний прилад.	Щоквартально

<b>№</b>	<b>Найменування послуг</b>	<b>Адреса об'єкту Замовника</b>	<b>Од-ця виміру (міс.)</b>	<b>Гранична сума (грн.)*</b>
1	Послуга з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації на об'єкті: Южненська публічна бібліотека	м.Южне, вул.Т.Г.Шевченка, 1/1	12	2250,00
2	Послуга з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації на об'єкті: Новобілярський селищний клуб	смт. Нові Білярі, вул.Театральна, 4	12	1800,00
3	Послуга з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації на об'єкті: Сичавський будинок культури	с. Сичавка, вул. Цветаєва, 2а	12	1500,00
4	Послуга з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації на об'єкті: Южненська дитяча школа мистецтв	м.Южне, пр-т. Миру, буд.18	12	2077,00
5	Послуга з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації на об'єкті: Южненська міська художня галерея	м.Южне, вул. Т.Г. Шевченко, 7	12	500,00