


КАРТКА

безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами
проведення оцінки ступеня безбар'єрності будівель і споруд


Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

1. Найменування юридичної особи Широківська сільська військова адміністрація Щастинського району Луганської області
2. Назва об'єкта фізичного оточення офісне приміщення адміністрації та Координаційного центру
3. Адреса розташування:
область Одеська
район Одеський
територіальна громада Одеська міська територіальна громада
тип населеного пункту (місто/селище/село)
назва населеного пункту Одеса
назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо проспект Шевченка
номер будинку 2
4. Географічні координати з карти, на яку вносяться результати проведеної оцінки 46°27'37" пн. ш. та 30°44'58" сх. д.
5. Відомості з Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, що відповідають рівню чотири (за наявності) або рівню три населеного пункту, в якому розташований об'єкт UA51100270010076757
6. Кількість поверхів 4 (оренда на 1 поверсі)
7. Форма власності (державна/комунальна/приватна) оренда
8. Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян, посилання на веб-сайт управителя об'єкта (у разі наявності) тел.: 099-095-90-06, shyrokyi@loga.gov.ua, https://shirokivska-sva.gov.ua.
9. Дата проведення оцінки 24.07.2026
10. Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та найменування посади особи, яка вносить інформацію Покин'яборода Костянтин Йосипович, заступник начальника Широківської сільської військової адміністрації

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
1. Прилегла територія:			
1) наявні паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки 3,5 метра, завдовжки 5 метрів, які розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від головного або основного входу	не висока	Ні	
2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце)	не висока	Ні	
3) ширина головного або основного входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвіртки (за наявності) становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	висока	Так	
4) ширина пішохідних доріжок становить не менше ніж 1,2 метра або 0,9 метра за наявності роз'їздів (кишень) (розширень для взаємного роз'їзду осіб на кріслах колісних під час їх зустрічного руху) через кожні 25 метрів	висока	Так	
5) покриття пішохідних доріжок і тротуарів рівне (без вибоїн, які унеможливають рух, без застосування щебню, піску, бруківки тощо як верхнього шару покриття)	висока	Так	
6) на пішохідних доріжках (або пішохідних шляхах руху) немає предметів або перешкод, таких, що виступають над поверхнею (поодинокі сходинок, конструкції, пороги тощо)	висока	Так	



Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
7) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху	висока	Так	
8) на прилеглої території та/або шляхах руху відсутні сходи, за наявності сходів — <u>вони продубльовані пандусом</u> з уклоном до 8 відсотків та поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше	висока	Так	
9) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок	не висока	Так	
10) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)	не висока	Ні	
11) у місці сходу із тротуару на проїзну частину, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршруту розташована попереджувальна тактильна смуга (на проміжних майданчиках між маршрутами відкритих сходів пішохідних шляхів допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)	не висока	Ні	
12) до головного або основного входу веде стандартна або спеціальна направляюча тактильна смуга	не висока	Ні	
13) у разі коли головний або основний вхід є бар'єрним, до доступного входу спрямовують	не висока	ні	

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
показники із міжнародним символом доступності			
2. Вхід до будівлі або споруди:			
1) на стіні праворуч або ліворуч від вхідних дверей наявна зовнішня тактильна табличка, що містить основну інформацію про будівлю або споруду (найменування, адреса, години роботи), нижній край таблички розташовано на висоті 1,1—1,6 метра від поверхні вхідної площадки (ганку), а тактильні позначки на ній шрифтом Брайля — відповідно на висоті не нижче ніж 1,2 метра і не вище ніж 1,5 метра	не висока	Ні	
2) на вході відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом або підйнятною платформою для осіб з інвалідністю з уклоном до 8 відсотків і поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше	висока	Так	
3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра	висока	Так	
4) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок	не висока	Так	
5) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина	не висока	ні	

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)			
6) паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на сходових клітках допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)	не висока	Ні	
7) двері обладнані спеціальним пристосуванням для фіксації у положенні “відчинено”	не висока	Так	
8) колір входних дверей є контрастним до кольору фасаду будівлі, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій — на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра	не висока	Ні	
9) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	висока	Так	
10) у дверях відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені	висока	Так	
11) глибина тамбура становить не менше ніж 1,8 метра, ширина — не менше ніж 2,2 метра	не висока	Ні	

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
12) наявний навіс від атмосферних опадів над майданчиком перед входом, а також над пандусом, сходами, підймальними пристроями для осіб з інвалідністю	не висока	Так	
13) прохід без турнікета, за наявності — він пристосований для пропуску осіб на кріслах колісних, і ширина проходу становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті	висока	Так	
3. Шляхи руху для осіб з інвалідністю всередині будівлі або споруди, приміщення, де надається послуга:			
1) у холі/вестибюлі встановлено план-схему будівлі, що містить інформацію про розташування приміщень, де надаються послуги, на висоті 1,1—1,6 метра від підлоги. Така план-схема продубльована мнемосхемою, розташованою на висоті не нижче ніж 1,2 метра і не вище ніж 1,5 метра	не висока	Ні	
2) на шляхах руху осіб з інвалідністю відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом або підйальною платформою для осіб з інвалідністю	висока	Так	
3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра	висока	Ні	

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
4) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок	не висока	Так	
5) основні шляхи руху будівлею позначено стандартними або спеціальними тактильними смугами	не висока	Ні	
6) колір входних дверей є контрастним до кольору стін, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій — на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра	не висока	Ні	
7) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	висока	Так	
8) відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені	висока	Так	
9) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором	не висока	Ні	
10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (зокрема інформаційні термінали, екрани, табло із написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для	висока	ні	

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
забезпечення інформування в текстовому або відеоформаті, перекладу жестовою мовою тощо)			
11) на шляхах руху немає предметів або горизонтальних перешкод, таких, що виступають над поверхнею підлоги (поодинокі сходинок, конструкції, пороги тощо)	Висока	Так	
12) наявне санітарно-гігієнічне приміщення для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 1,65 метра, завдовжки 1,8 метра, і місце для маневрування кріслом колісним, завширшки та завдовжки не менше ніж 1,5 метра	Висока	Ні	
13) у санітарно-гігієнічному приміщенні наявні поручні поряд із унітазом і рукомийником	Висока	Ні	
14) шляхи і напрямки руху, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним символом доступності	Висока	Ні	
15) освітленість (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню в будівлі	Висока	Так	
16) у приміщенні, де надаються послуги, на шляхах руху немає предметів або горизонтальних перешкод, таких, що виступають над поверхнею підлоги (поодинокі сходинок, конструкції, пороги тощо)	Висока	Так	

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
17) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях становить не менше ніж 1,2 метра	Висока	Так	
18) ширина проходів між меблями та іншим обладнанням становить не менше ніж 1,2 метра	Висока	Так	
19) столи, стійки рецепції розташовані у двох рівнях, або вони регульовані по висоті. Висота столів, стійок, пониженої секції рецепції становить 0,75—0,8 метра із вільним простором під стільницею заввишки не менше ніж 0,7 метра та завглибшки не менше ніж 0,48 метра. Другий рівень — заввишки 0,95—1,1 метра. Нижній край віконця надання інформації чи послуг має бути на висоті не більше ніж 1,1 метра	не висока	Ні	
20) шляхи евакуації та інформація про них є доступними для осіб з інвалідністю	Висока	Ні	
21) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття особами з інвалідністю	Висока	Так	
4. Вертикальні шляхи руху всередині будівлі або споруди (заввишки 2 поверхи і більше):			
1) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок		не застосовується	
2) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище		не застосовується	

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
першого поверху будівлі або споруди обладнані ліфтом, підйомником тощо, доступним для користування осіб з інвалідністю			
3) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра. Відкрита платформа підйимального пристрою має мінімальні габарити: ширина — 0,9 метра, глибина — 1,4 метра		не застосовується	
4) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху		не застосовується	
5) висота розташування кнопок ліфта — у межах від 0,8 до 1,1 метра. Біля кнопок у ліфті передбачено дублювання інформації в тактильному вигляді і шрифтом Брайля. Текстову інформацію на кнопках виконано збільшеним шрифтом контрастним кольором. Висота цифри — 5 сантиметрів. Навпроти виходу з ліфта на стіні зазначено номер поверху. Цифра є контрастною до стіни, на якій вона розташована		не застосовується	
6) у разі відсутності ліфта забезпечено можливість для надання послуги маломобільним групам населення на 1 поверсі	Висока	не застосовується	

Висновок об'єкт є частково бар'єрним

Кількість осіб з інвалідністю в юридичній особі

Кількість осіб серед працюючих

Осіб з інвалідністю		З них			
		пересува- ються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші функціональні порушення
Жінки	0	0	0	0	0
Чоловіки	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0

Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів/тих,
хто навчається з початку року (у разі наявності)

Жінки 0

Чоловіки 0

Усього 0