

**ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕНЕРГІЯ – НОВИЙ РОЗДІЛ"**

Україна, Львівська обл., 81652 м. Новий Розділ, вул. Грушевського, 37. т/ф (03261) 2-02-49. 2-44-87	ЗАТ "ЕНЕРГІЯ - НОВИЙ РОЗДІЛ"	Розрахунковий рахунок 2600840890 ВАТ СКБ "Дністер" МФО 325569 КОД ЄДРПОУ 33525073, № св 18468526 Інд. под. № 335250713216
--	------------------------------------	--

"14" 06 2007 р.

№ 630

Додаток №1

до типового договору про
приєднання до електричних
мереж

Дійсні протягом 1^{го} року з дня видачі

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

На електропостачання п.п. Волос

(юридичні та фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності)

1. Адреса споживача (місце знаходження об'єкта споживача) _____

"Торгівельно-виробничий комплекс", вул. Ходорівська, 8к

2. Встановлена потужність 50 кВт,

В тому числі	I КАТЕГОРІЯ	II КАТЕГОРІЯ	III КАТЕГОРІЯ
Встановлена потужність	— кВт	— кВт	<u>50</u> кВт
В тому числі: для електроопалення	— кВт	— кВт	— кВт
для аварійної броні	— кВт	— кВт	— кВт
для технологічної броні	— кВт	— кВт	— кВт

3. Рік будівництва 2004

4. Напряга живлення 0,4 кВ

5. Категорія надійності електропостачання третя

6. Джерело електропостачання ТП-34

7. Точка підключення ТП-34; РУ-0,4 кВ.

8. Струмоприймачі споживача можуть бути підключені після виконання замовником цих технічних умов, але не раніше укладення споживачем договору про постачання електричної енергії та інших договорів, укладення яких передбачено Правилами користування електричною енергією.

9. Для одержання потужності замовнику необхідно виконати:

Вирішити проектом: Монтаж кабельної лінії 0,4кВ, від ТП-34 до ел. установка комплексу; Монтаж ввіднообличової шафи з ввідним автоматом 45кА; Ел. лінійником СК-3(10-100)А з установкою в РУ-0,4кВ; ТП-34; Монтаж ввіднорозір шафи збірної пристр зах. від кл. 100А/30ма; та автомат. на ввідн. фідер. згідно ном. на ввідн. жиння.

• лінія основного живлення КЛ-0,4кВ.

• лінія резервного живлення _____