Про затвердження Поточних індивідуальних технологічних нормативів використання води у системах централізованого постачання гарячої води для Концерну «Міські теплові мережі»

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 10.04.2018 № 86, зареєстрованого в Мін'юсті України 11.07.2018 за № 804/32256 «Про затвердження Методики визначення технологічних нормативів витрат та втрат гарячої води у системах централізованого постачання гарячої води" та враховуючи особливості виробництва та транспортування гарячої води, з метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, зменшення втрат гарячої води під час її виробництва, транспортування та постачання, оптимізації собівартості послуг з централізованого постачання гарячої води, виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання води у системах централізованого постачання гарячої води для Концерну «Міські теплові мережі», строком на два роки, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бородая О.М.

Міський голова В.В.Буряк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Запорізької міської ради
_____№ _____

Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання води (ТНВВ)
в системах централізованого постачання гарячої води
для Концерну"Міські теплові мережі"

№ п/п	Найменування	Гаряча вода	Позначення	Одиниця вимірювання	ТНВВ для гарячої води	ТНВВ загальний
1	2	3	4	5	6	7
1	Сховані витоки гарячої води,пов'язані з протіканням води через стики і стінки сталевих трубопроводів,та витоки,пов'язані з наявністю невиявлених свищів	втрати, пов'язані з протіканням води через стики і стінки сталевих трубопроводів	Wгв сх1	м3/тис.м3	562,966	1540,358
		втрати через невиявлені свищі	Wгв.сх2	м3/тис.м3	977,392	
2	Витоки гарячої води через нещільності арматури	втрати гарячої води через ущільнення арматури при несправностях	Wгв.арм.1	м3/тис.м3	451,903	517,362
		втрати гарячої води, пов'язані із просочуванням через закриту арматуру	Wгв.арм.2	м3/тис.м3	65,459	

Директор департаменту
з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради С.Я.Польовий

Керуючий справами виконкому ради Р.А.Омельянович