



ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

07.03.2024

м. Запоріжжя

№ 53

Про затвердження питомих
норм споживання питної
води у м. Запоріжжі

Згідно з Законом України «Про житлово-комунальні послуги», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання», виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРШИВ:

1. Затвердити питомі норми споживання питної води у м. Запоріжжі (додаються).
2. Дане рішення набуває чинності з 01.04.2024 року.
3. Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 29.03.2021 № 96 «Про затвердження питомих норм споживання питної води у м. Запоріжжі» з 31.03.2024 вважати таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Віктора ГОРДИНСЬКОГО.

Секретар міської ради

Анатолій КУРТЄВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

міської ради

07.03.2024 № 53

Нормативи питного водопостачання та норми споживання послуг з
централізованого водопостачання та постачання гарячої води для
м. Запоріжжя

№ п/п	Споживачі	Одиниці вимірювання	Норма споживання питної води		Норма споживання гарячої води	
			м ³ /добу	м ³ /місяць	м ³ /добу	м ³ /місяць
1	2	3	4	5	6	7
<u>Для споживачів, які мешкають у приватних та малоквартирних будинках</u>						
1.	З користуванням питною водою з вуличних водозабірних колонок	1 особу	0,05	1,521/ 1,525	-	-
2.	З користуванням водою з дворових водозабірних колонок або дворових водозабірних кранів	1 особу	0,095	2,89/ 2,898	-	-
3.	З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), без ванн та санвузлів	1 особу	0,095	2,89/ 2,898	-	-
4.	З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами або душами, та водопідігрівачами будь-якого типу	1 особу	0,125	3,802/ 3,813	-	-
5.	З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), з санвузлами, без ванн	1 особу	0,125	3,802/ 3,813	-	-
6.	З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами або душами, з санвузлами, з водопідігрівачами будь-якого типу	1 особу	0,16	4,867/ 4,88	-	-

2

1	2	3	4	5	6	7
7.	З водопроводом і каналізацією, з ваннами або душами, з санвузлами, з водопідігрівачами будь-якого типу	1 особу	0,225	6,844/ 6,863	-	-
<u>Для споживачів, які мешкають у багатоквартирних будинках</u>						
8.	Упорядковані квартири будинків з постачанням гарячої води	1 особу	0,245	7,452/ 7,473	0,140	4,258/ 4,27
9.	Упорядковані квартири будинків при відсутності постачання гарячої води	1 особу	0,310	9,429/ 9,455	-	-
10.	Сбладнані водопроводом, каналізацією, з ваннами, санвузлами та гарячим водопостачанням через бойлерну систему	1 особу	0,355	10,798/ 10,828	-	-
11.	Сбладнані водопроводом, каналізацією, з ваннами, санвузлами та гарячим водопостачанням через бойлерну систему при відсутності теплоносія	1 особу	0,295	8,973/ 8,998	-	-
12.	Упорядковані квартири будинків з газовими колонками	1 особу	0,350	10,646/ 10,675	-	-
<u>Для споживачів, які мешкають в гуртожитках/ багатоквартирних будинках</u>						
13.	Без душових	1 особу	0,06	1,825/ 1,83	-	-
14.	Із загальним душовими	1 особу	0,125	3,802/ 3,813	0,085	2,585/ 2,593
15.	Із загальним душовими та водопідігрівачами будь-якого типу	1 особу	0,120	3,65/ 3,66	-	-
16.	З душами при усіх житлових кімнатах	1 особу	0,2	6,083/ 6,10	0,08	2,433/ 2,44
17.	Секційні з кухнями і душовими при кожній секції	1 особу	0,145	4,410/ 4,423	0,07	2,129/ 2,135
18.	Із загальним душовими при відсутності постачання гарячої води	1 особу	0,128	3,893/ 3,904	-	-

3

1	2	3	4	5	6	7
19.	З душами при усіх житлових кімнатах при відсутності постачання гарячої води	1 особу	0,2	6,083/ 6,10	-	-
20.	Секційні з кухнями і душовими при кожній секції при відсутності постачання гарячої води	1 особу	0,152	4,623/ 4,636	-	-
<u>Інші споживачі</u>						
21.	Готелі, пансіонати і мотелі: - категорії** з пральнею; - категорії** з пральнею; - категорії*** з пральнею; - категорії*** з пральнею; - категорії**** з пральнею	1 мешканець	0,05 0,06 0,09 0,09 0,12	-	0,07 0,09 0,1 0,14 0,18	-
22.	Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади: - із загальними ваннами та душами; - з санітарними вузлами, які близько до палат; - інфекційні	1 ліжко	0,045 0,11 0,13	-	0,075 0,09 0,11	-
23.	Санаторії та санаторії-профілакторії, заклади відпочинку та туризму: - із загальними душами; - із душами при усіх житлових кімнатах; - із ваннами при усіх житлових кімнатах	1 ліжко	0,065 0,075 0,1	-	0,065 0,075 0,1	-
24.	Поліклініки та амбулаторії	1 хворий 1 працівник у зміну	0,006 0,018	-	0,004 0,012	-

4

1	2	3	4	5	6	7
25.	Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати: - із денним перебуванням дітей; - з їдальнями на півфабрикатах; - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями; - із цілодобовим перебуванням дітей; - з їдальнями на півфабрикатах; - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями	1 дитина	0,02 0,02 0,05 0,03 0,03 0,08	-	0,02 0,02 0,03 0,03 0,04	-
26.	Пральні: - не механізовані; - механізовані	1 кг сухої білизни	0,025 0,05	-	0,015 0,025	-
27.	Науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо	1 працівник	0,009	-	0,006	-
28.	Виробничі цехи: - звичайні; - з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1м ³ /год	1 працівник в зміну	0,014 0,021	-	0,011 0,024	-
29.	Душові в побутових приміщеннях промислевих підприємств	1 духова сітка у зміну	0,23	-	0,27	-

5

1	2	3	4	5	6	7
30.	Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах	1 учень (1 студент і 1 викладач)	0,012	-	0,008	-
31.	Аптеки: - торговельний зал і допоміжні приміщення; - лабораторія приготування ліків	1 працівник	0,018 0,255	-	0,012 0,055	-
32.	Підприємства загального харчування: - без приготування їжі; - з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі; - з приготуванням їжі, яка реалізується на дому	1 страва	0,001 0,008 0,007	-	0,001 0,004 0,003	-
33.	Крамниці: - продовольчі без холодильних установок;; - промтоварні	1 робітник в зміні або 20 м ² торгового залу 1 робітник в зміну	0,185 0,012	-	0,065 0,008	-
34.	Перукарні	1 робоче місце в зміну	0,023	-	0,033	-
35.	Кінотеатри, театри, клуби і дезвільно-розважальні заклади: - для глядачів; - для артистів	1 чол.	0,005 0,015	-	0,003 0,025	-

6

1	2	3	4	5	6	7
36.	Стадіони і спортзали: - для глядачів;	1 місце	0,002		0,001	
	- для фізкультурників, з урахуванням приймання їжі;	1 чол.	0,02	-	0,03	-
	- для спортсменів, з ура- хуванням приймання їжі	1 чол.	0,04		0,06	
37.	Плавальні басейни: - поповнення басейну;	% від місткості	10		-	
	- для глядачів; - для спортсменів, які приймають душ	1 місце 1 особа	0,002 0,04	-	0,001 0,06	-
38.	Лазні: - для миття в мильній з полосканням у душі;	1 відвіду- вач	0,06		0,12	
	- те ж саме з прийманням оздоровчих процедур;		0,1	-	0,19	-
	- душева кабіна; - ванна кабіна		0,12 0,18		0,24 0,36	
39.	Витрати води на поли- вання:	1 м ²				
	- покриття із трави;		0,003			
	- футбольного поля;		0,0005			
	- решти спортивних спо- руд;		0,0015			
	- удосконалених покрит- тів, тротуарів, майданів, заводських проїздів;		0,0005			
	- зелених насаджень, газо- нів та квітників;		0,005			
	- теплиці ґрунтові зимові; - теплиці стелажні зимові; - парники усіх типів; - утеплені ґрунти; - присадибні ділянки		0,015 0,006 0,006 0,006 0,006			
40.	Витрати води на утри- мання тварин: - корови молочного на- пряму; - корови м'ясного на- пряму;	1 голова	0,100 0,074	-	-	-

7

1	2	3	4	5	6	7		
	- бугаї-плідники, нетелі; - молодяк 12-15 міс; - телята; - свині; - вівці; - коні; - норки; - лисиці та песці; - соболі; - кролі; - курки яєчних порід; - курки м'ясних порід; - індички; - качки; - гуси; - цесарки; - перепели		0,061 0,041 0,024 0,060 0,011 0,080 0,006 0,014 0,006 0,003 0,00031 0,00036 0,00048 0,00192 0,00168 0,00031 0,00006					
	41.	Заливання поверхні ков- занки	1 м ²	0,0005	-	-	-	
	42.	Гаражі: - на вантажну машину; - автобус; - тролейбус; - легкову машину; - моторолер з кузовом; - індивідуальні стоянки мотоциклів; індивідуальні стоянки автомашин	одиниця	0,6 0,8 0,8 0,4 0,3 0,025 0,06		0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,005 0,01		
		43.		Мийка (у тому числі лабо- раторна) зі змішувачем (у тому числі на гнучкому планту): - для житлових будинків, газень, пралень, вироб- ничих приміщень, май- стерень, гаражів; - для навчальних закладів, загально-освітніх установ, адміністративних будівель, БДІ, лікувальних установ, будинків відпочинку, санаторіїв, дошкільних освітніх закладів, промтоварних магазинів;	1 одиниця обладна- ння на 1 год роботи	0,004 0,008	0,006 0,012	

8

1	2	3	4	5	6	7
	- для готелей, гуртожитків, шкіл-інтернатів, об'єктів фізкультурного і фізкультурно-дозвільного призначення; - для підприємств громадського харчування, продовольчих магазинів, спортивних споруд, театрів, кінотеатрів, громадських туалетів		0,006 0,125		0,009 0,125	
44.	Мийка (у тому числі лабораторна) зі змішувачем (у тому числі на гнучкому шлангу) з аератором: - для житлових будинків, лазень, пралень, виробничих приміщень, майстерень, гаражів; - для навчальних закладів, загально-освітніх установ, адміністративних будівель, НДІ, лікувальних установ; будинків відпочинку, санаторіїв, дошкільних освітніх закладів, промтоварних магазинів; - для готелей, гуртожитків, шкіл-інтернатів, об'єктів фізкультурного і фізкультурно-дозвільного призначення; - для підприємств громадського харчування, продовольчих магазинів, спортивних споруд, театрів, кінотеатрів, громадських туалетів	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,003 0,006 0,005 0,120	-	0,005 0,009 0,007 0,120	-

9

1	2	3	4	5	6	7
45.	Мийка з краном гарячої та холодної води: - лікувальних установ, будинків відпочинку, санаторіїв, дошкільних освітніх закладів, промтоварних магазинів, готелей, гуртожитків, шкіл-інтернатів, об'єктів фізкультурного і фізкультурно-дозвільного призначення; - для підприємств громадського харчування, продовольчих магазинів, спортивних споруд, театрів, кінотеатрів, громадських туалетів	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,050 0,150	-	0,050 0,150	-
46.	Душ індивідуального користування: - для лазень, пралень, виробничих приміщень, майстерень, гаражів; - гуртожитків, шкіл-інтернатів, об'єктів фізкультурного і фізкультурно-дозвільного призначення, спортивних споруд, театрів, кінотеатрів, громадських туалетів	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,150 0,012	-	0,150 0,013	-
47.	Вологе прибирання місць загального користування для житлових будинків та інших будівель	1 м ²	0,0004	0,0016	-	-
48.	Гігієнічний душ (біде)	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,0005	-	0,0005	-
49.	Пісуар	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,010	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
50.	Раковина лабораторна, водорозбірна колонка	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,020	-	-	-
51.	Кран	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,20	-	-	-
52.	Раковина зі змішувачем	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,008	-	0,012	-
53.	Пральна машина побутова	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,050	-	-	-
54.	Унітаз в громадських туалетах	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,090	-	-	-

Примітки:

1. Значення розрахункових витрат води встановлені для основних споживачів і включають всі додаткові витрати (обслуговуючим персоналом, душовими для обслуговуючого персоналу, відвідувачами, на прибирання приміщень тощо).

Споживання води в групових душових і на ножні ванни в побутових приміщеннях виробничих підприємств, на прання білизни в пральнях і приготування їжі на підприємствах громадського харчування, а також на лікувальні процедури у водолікарнях і приготування їжі, що входять до складу лікарень, санаторіїв, належить враховувати додатково.

2. При неавтоматизованих пральних машинах у пральнях і при пранні білизни із специфічними забрудненнями розрахункову витрату гарячої води дозволяється збільшувати на 30 %.

3. Приведені розрахункові витрати на поливання встановлені у розрахунку на одне поливання на добу. Кількість поливань за добу треба приймати залежно від кліматичних і місцевих умов. Поливання для м. Запоріжжя здійснюється з 1

травня по 30 вересня включно.

4. Витрати води на виробничі потреби, що не вказані в таблиці, слід приймати у відповідності з технологічним завданням та вказівками з будівельного проектування підприємств окремих галузей промисловості.

5. Для споживачів води цивільних будівель, споруд та приміщень, що не вказані з таблиці, норми витрати води слід приймати згідно з даною таблицею як для споживачів, аналогічних за характером водопостачання.

6. На підприємствах загального харчування кількість страв (U), що реалізується за один робочий день, визначається за формулою:

$$U = 2,2 \times n \times m \times T \times \psi,$$

де n - кількість посадочних місць;

m - кількість посадок, що приймаються для їдалень відкритого типу та кафе - 2;

для студентських та їдалень при підприємстві - 3; для ресторанів - 1,5;

T - час роботи підприємства загального харчування, год.;

ψ - коефіцієнт нерівномірності посадок протягом робочого дня, що приймається для їдалень та кафе - 0,45; для ресторанів - 0,55; для інших підприємств загального харчування допускається при обґрунтуванні приймати $\psi = 0,17 \div 1,0$.

7. Витрати води на охолодження агрегатів у холодильних установках та кондиціонування повітря повинні враховуватися додатково згідно з паспортними даними.

8. Витрати води на технологічні потреби лікувальних закладів, не вказаних у нормах, необхідно приймати згідно з вимогами технологічної частини будівельного проекту.

9. Для споживачів послуг з централізованого постачання питної та гарячої води, не вказаних у даних нормах, обсяги води необхідно приймати згідно з даним Додатком для користувачів, аналогічних по характеру водокористування.

10. Обсяги питної води на утримання собак необхідно приймати згідно з даним Додатком для користувачів, аналогічних по характеру водокористування - соборі (0,006 м³/добу).

11. Норми споживання питної води для інших споживачів, наведені в стовпчику 4 та 5 застосовуються у разі коли у споживача є централізоване гаряче водопостачання. У випадках, коли споживачі самі підігрівають питну воду на індивідуальних водонагрівачах до норми питного споживання необхідно додати норму гарячого водоспоживання.

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради



Олена ЛАЗАРЧУК