



ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Бучанського району
Київської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

с.Дмитрівка

30 травня 2024 року

№ 353

Про стан протипожежного водопостачання в
Дмитрівській сільській територіальній громаді

Розглянувши лист 2 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Київській області від 15 травня 2024 року № 432 про стан протипожежного водопостачання в Дмитрівській сільській територіальній громаді, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

В И Р І Ш И В :

1. Інформацію начальника 2-ДПРЗ ГУ ДСНС України у Київській області підполковника служби цивільного захисту Олега Ляхевича про стан протипожежного водопостачання в Дмитрівській сільській територіальній громаді взяти до відома.

2. Керівникам комунальних підприємств Дмитрівської сільської ради усунути недоліки, виявлені в ході перевірки, а саме:

<i>№</i>	<i>Вид джерела водопостачання та його номер</i>	<i>Адреса (місце розташування)</i>	<i>Наявність і стан покажчика</i>	<i>Стан джерела водопостачання Характер виявлених несправностей</i>
1.	ПВ	с. Бузова «ДНЗ»	відсутній	не справний, не заповнений водою
2.	ПГ-1	с. Шпитьки, вул. Покровська, 37 «ДНЗ»	відсутній	не справний

3.	ПГ-2	с. Шпитьки, вул. Покровська, 37 «ДНЗ»	відсутній	не справний
4.	Пожежне водоймище	с. Капітанівка, вул. Соснова	наявний	люк ПВ засипано землею
5.	ПГ-18	с. Лісне, вул. Лісна, 11А	відсутній	занижений шток

3. Відповідальним особам встановити вказівники місцезнаходження пожежних гідрантів відповідно до Правил пожежної безпеки України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Дмитрівського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Хробуста О.В.

Сільський голова



Тарас ДІДИЧ