

ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08



O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_ VERSLAG NR.: 2/110324/2

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE: ASCHOUT 18  
EVERGEM

EIGENAAR: \_\_\_\_\_  
Adres: \_\_\_\_\_

OPDRACHTGEVER: PRESANT 2  
Adres: DE SELLELAAN 18 - EVERGEM

INSTALLATEUR: PRESANT 2  
Adres: \_\_\_\_\_

BTW of IK: \_\_\_\_\_

EAN: \_\_\_\_\_  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_  
Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 27.03.2011 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2009) (T.R. art. 231) (Voorchr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaren~~ - ~~verkoop wooneenheid~~: Type der lokalen: KIJKING

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 \_\_\_\_\_

Aansluiting: Spanning 2x230 V Bescherming van de aansluiting AUTOMAT 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type DS409/Δ300 MA

Type van de aardelektrode: ~~luc~~ - baren - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT \_\_\_\_\_

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 13; RA: 08,00 Ohm; RI tot 50,00 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING: zie eendraad- en situatieschema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso \_\_\_\_\_

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen.

nota: 1. geen verbruikt toestellen geplaatst.

	<b>PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK</b>
	gezien op _____
	de aangestelde van de stroomverdelers
	naam: _____
	handtekening: _____

**PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.**

**BESLUIT**

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 27.03.2016 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ~~De installatie is niet conform.~~
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. ~~De installatie is niet conform.~~  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER: [Handwritten Signature]  
nr. + naam + handtekening  
DE BIERDEHUTEREL HILDE  
BTV 21

De directeur,