



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel; Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A, Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P048540693



N 056436

Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11
Brabant tel.: 02 674 57 11

Oost & West -Vlaanderen
Wallonië

tel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611

Resi code:



PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Naam,voornaam :
Ident. Kaart nr.:
BTW nr.: BE

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

Art 270, Art 271, Art 276, Art 86, Art 87, Art 88, Art 271 bis, Art 278, Wooneenheid, Huishoudelijke werkeenheden, Gemeenschappelijke delen, Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler: EAN, kWh meter nr., Bescherming aansluiting (A)
Gegevens installatie: Ontworpen voor UN, Maximale nominale stroom (A), Voedingsleiding hoofdbord
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting, Aantal borden, Aantal eindstroombanen

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking, Onrechtstreekse aanraking, Montage, Toestellen, Materieel, l>/doorsnede, Schema's
Aardingsweerstand, Algemeen isolatieniveau, Controle foutlus, Aardingscontinuïteit, Test diff.
Differentieelstroominrichting: was verzegeld, werd verzegeld, werd niet verzegeld, kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie: Geen inbreuken vastgesteld
Inbreuken Bestaande installatie: Geen inbreuken vastgesteld
Opmerkingen: /

Besluit(en) :

De nieuwe installatie voldoet
De bestaande installatie voldoet

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 17/7/2039 door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker :

Naam: Dhondt Davy, Agent nr.: 4854, Datum: 17/7/2014

Voor de directeur general: Davy DHONDT, Inspecteur 4854

Bijlage(n) :

Situatieschema(s): 3, Eéndraadsschema(s): 1

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie...
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek...

15.001 0 2 22