



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl  
 Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com  
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

N 005951

Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11  Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11  
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11  Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

13

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslag nr.: P018000 YLW J.C.E.N. Lid nr.: ..... Aanvrager: FIERIS LEEUW

Verantwoordelijke voor de werken: ..... Installatie: ..... Eigenaar of beheerder: FIERIS LEEUW  
 Naam, Voornaam: ..... Naam, Voornaam: .....  
 Adres: KREDEERELIJKS WEG 23 W 5  
 Ident. Kaart nr.: ..... Post nr. + Stad: 9160 LOMBEREN  
 BTW nr.: BE ..... Tel: ..... / ..... / .....

Basis van het onderzoek:  Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)  ARAB  .....

<input type="checkbox"/> Art 270	<input type="checkbox"/> ingebruikname	<input type="checkbox"/> wijziging	<input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271 bis	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Wooneenheid
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk	.....	<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Huishoudelijke werkeenheden
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> periodiek	<input type="checkbox"/> controle	.....	<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art .....	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Gemeenschappelijke delen
	<input checked="" type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> verzwaring	<input checked="" type="checkbox"/> overdracht	<input type="checkbox"/> Art .....	<input type="checkbox"/> Art .....	<input checked="" type="checkbox"/> 4 Andere

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler: EAN 551958820035967915  EAN niet meegedeeld  kWh meter niet geplaatst  
 kWh meter nr.: ..... Meterstand dag: ..... nacht: .....  kWh excl. nacht meter:  
 Bescherming aansluiting (A):  20  25  32  40  50  63  80  100  ..... nr.: ..... Meterstand: .....

Gegevens installatie: Nominale spanning:  230V  3x230V  3N400V  ..... Type aardelektrode:  
 Maximale nominale stroom (A):  20  25  32  40  50  63  80  100  .....  aardingslus  open / baar  
 Voedingsleiding hoofdbord: ..... X ..... mm<sup>2</sup> - Type: .....  .....

Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 30 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 1  
 Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtstreekse aanraking  Onrechtstreekse aanraking  Montage  Toestellen  Materieel  I-/doorsnede  Schema's  
 Aardingsweerstand: 1.9 Ω  Algemeen isolatieniveau: 2.0 MΩ  Controle foutlus  Aardingscontinuïteit  Test DSI  
 Differentieelstroominrichting:  werd verzegeld  was verzegeld  was niet verzegeld  kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	.....	Visum DNB:
<input type="checkbox"/> Nihil	.....	.....
Inbreuken Bestaande installatie	.....	Aangestelde DNB:
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	.....	Naam:
Opmerkingen	.....	Visum:
<input type="checkbox"/> Nihil	.....	.....

Besluit(en):  
 De nieuwe installatie voldoet  voldoet niet aan het AREI.  
 De bestaande installatie voldoet  voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:  
 voor 09/01/2009  
 • door hetzelfde erkend organisme (\*)  
 (\*) binnen twee maanden na uitgang van de reglementering

Voor de directeur generaal: Handtekening  
 Agent bezoeker: Jan Hoey Urbain Agent nr.: 1800 Datum: 09/01/2009  
 Naam: ..... Aantal bijlagen:  Situatieschema(s): 1  Eéndraadsschema(s): 1  .....

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.  
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
 (\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtrading zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtradingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.