J. VAN HEMELEN vzw.
KEURINGSORGANISME

☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

☒ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

Ref. verslag : 163562

CONFORMITEITSONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

MC-2007/06/12-2D

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van : BAUWX
Plaats van onderzoek : BARONSDAGT 13 B.OOR LOKEREN
Installateur : CORNELIS F
– B.T.W.-nummer :
– of identiteitskaartnr. : / uitgereikt te / op datum van : /
Aard van de inrichting : APPART. IO Stroomleveraar : –
Agent-Onderzoeker : COLTAERT M. Datum van onderzoek : 12/06/2007

– Bedrijfsspanning	2e 231 V	– Beschrijving van de stroombanen :
– Doorsnede voedingskabel	10 mm²	
– Algemene bescherming	MAC 40A	1 = 16A ACU
– Type algemene schakelaar	ACU	1 = 25A ACU
– Type aardelektrode(s)	LUS	10 = 20A ACU
– Aardspreidingsweerstand	1 Ω	
– Algemene isoleringsweerstand	10 MΩ	
– Aantal borden en eindstroombanen	1 U2	
– Algemene differentieelschakelaar	0,30/40A	
– Bijkomende differentieelschakelaar(s)	0,30/40A	

– de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
– de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
– verwarmingstoestellen : /

Vastgestelde inbreuken :

GEEN

HB GEEN AANSTELLING GELAADST

De elektrische installatie werd (conform) conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 12/06/2032

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

~~Vakje voorbehouden aan de distributeur :~~
Klantnr :
Visa : datum : ../../..