



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : ... P. 1134



N 49820

Resi code:

Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11

Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11

Brabant tel.: 02 674 57 11

Wallonië tel.: 081 432 611

3

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken : Installatie : Eigenaar of beheerder :
Naam, voornaam : ... Adres : ... Post nr. + Stad : ... Tel. : ...

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
Art 270 ingebruikname wijziging uitbreiding
Art 271 periodiek controle
Art 276 verzwaring Art 276bis verkoop van een wooneenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :
Gegevens verdeler EAN kWh meter nr. meterstand dag nacht
Gegevens installatie Ontworpen voor UN : 230 V
Maximale nominale stroom (A) : 40
Voedingsleiding hoofdbord : 2 x 20 mm² - Type : V.O.B.

Metingen - testen - controles - verzegeling :
Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel >/doorsnede Schema's
Aardingsweerstand : 11,5 Ω Algemeen isolatieniveau : 1,20 MΩ

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)
Inbreuken Nieuwe installatie Nihil
Inbreuken Bestaande installatie Nihil
Opmerkingen Nihil

Besluit(en) :
De nieuwe installatie voldoet aan het AREI.
De bestaande installatie voldoet aan het AREI.

Agent bezoeker :
Naam : Ryckaert Agent nr. : 1134 Datum : 28/10/2014

Bijlage(n) : Situatieschema(s) Eéndraadsschema(s)
Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.