CERTIFICADO ◆ 인증서 ◆ CERTIFICATO ◆ 認証 ◆ 认证证书 ◆ ZERTIFIKAT

CERTIFICATO
CERTIFICATE

Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza della verifica finale (Modulo A2 – Controllo della produzione) secondo direttiva 2014/68/UE

Internal manufacturing checks with monitoring of the final assessment (Module A2 – Production control) according to Directive 2014/68/EU

Certificato No.: **PED-0948-PA2-10488-16 Rev.5**
Certificate No.:

Nome ed indirizzo del fabbricante: **YGROS S.R.L.**
Name and address of manufacturer: **Via Pettinà Luigi 24**
I-36010 ZANE' (VI)

A seguito dell'esame dei prerequisiti, il fabbricante è autorizzato a fornire l'attrezzatura a pressione nell'ambito del campo di applicazione sotto riportato con apposizione del marchio CE e del nostro numero identificativo come illustrato:
After examination of the prerequisites the manufacturer is authorized to provide his pressure equipment manufactured within the scope of the examination here below with the EC-Mark and our identification number as illustrated:

CE 0948

Rapporto di collaudo No.: **VSP-PED-2026-722412910-003**
Test report No.:

Campo di applicazione: **Valvole di non ritorno / unidirezionali con tecnologia magnetica, come da allegato 1**
Scope of Approval: **Non-return / one-way valves with magnetic technology, as per Annex 1**

Officina di produzione: **YGROS S.R.L.**
Manufacturing plant: **Via Pettinà Luigi 24**
I-36010 ZANE' (VI)

Data emissione / *Issue date:* **02/04/2026**
Data 1° emissione / *First issue date:* **24/02/2017**

TÜV ITALIA Srl
Organismo Notificato No. 0948
Notified Body, No. 0948

00077

Alberto Carelli
Industry Service - Real Estate & Infrastructure
Managing Director

La validità del presente certificato è subordinata all'esecuzione, con esito positivo, di un controllo annuale della fabbricazione da parte di questo CAB.

PPE-02-M033A_r09_del 28/02/2025

CERTIFICADO ◆ 인증서 ◆ CERTIFICATO ◆ 認証書 ◆ CERTIFICATE ◆ 认证证书 ◆ ZERTIFIKAT

Allegato al certificato n° PED-0948-PA2-10488-16 Rev. 5
Annex to certificate n° PED-0948-PA2-10488-16 Rev.5

ALLEGATO 1

MODELLO *MODEL*	**CODICE** *CODE*	**DIAMETRO** *DIAMETER* **(DN)**	**CONNESSIONE** *CONNECTION*	**PRESSIONE** *PRESSURE* **(bar)**	**TEMPERATURA** *TEMPERATURE* **(°C)**	**FASCICOLO TECNICO** *TECH. DOSSIER*
EDF	Y50 Y3A Y54 Y60 Y74	60-200	A B C D E F H I J K M N P R S T Y	-1/16	-20/250	FT_EDF
		50-125		-1/25	-20/250	
		150			-20/150	
	Y55 Y56 Y65 Y66	32-80		-1/40	-20/250	
		100			-20/150	
YEV	Y30	60-100		-1/16	-20/250	FT_YEV
	Y31					
YSV	Y05	60-125		-1/16	-20/250	FT_YSV Rev.2
	Y15	50-100		-1/25	-20/250	
		32-100		-1/40	-20/250	
	Y25	60-100		-1/16	-20/250	
AGGROBALL PHARMABALL	Y41 Y43 Y61 Y62	60-100		-1/16	-20/150	FT_AP
WAFER	Y51 Y64	60-200	/	-1/16	-20/250	FT_WA
		32-100		-1/40	-20/150	

TÜV Italia • Gruppo TÜV SÜD • Viale Fulvio Testi, 280/6 • 20126 Milano • Italia • www.tuvsud.com/it