ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
МІСЬКА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
адреса: вул. Європейська, 23, м. Южноукраїнськ, 55001, тел. 5-32-10, 5-32-11, E-mail:yuuns.kteb@gmail.com

№ _____
на № _____ від _____

Протокол № _09_(*позачергового*)
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті
Южноукраїнської міської ради

_04_.09.2023 **м. Южноукраїнськ**
_14_:_00_ годин

Головуючий: Іван КОЛЕСНИКОВ – заступник голови комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради.

Члени комісії: - за окремим списком (додається).

Запрошені: - за окремим списком (додається).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про забезпечення вимог у сфері техногенної, пожежної безпеки та цивільного захисту під час підготовки закладів управління освіти ім. Б. Грінченка Южноукраїнської міської ради до роботи у 2023/2024 (*згідно з інформацією Вознесенського РУ ГУ ДСНС України у Миколаївській області від 28.08.2023 № 27/1255).*

(Петренко Д., Колесников І.К., Сінчук Ю.М., Латій І.В., Приставська І.Б., Паламарчук Л.В., Бондаренко І.І.)

21.08.2023р. співробітником Вознесенського РУ ГУ ДСНС України у Миколаївській області майором служби цивільного захисту Сердюк Т.О. прийнято участь у комісійному обстеженні, огляді готовності закладів освіти Южноукраїнської МТГ до роботи в 2023/2024 навчальному році.

Під час перевірки дотримання вимог законодавства у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту виявлено ряд порушень, а саме:

1) Южноукраїнський ліцей № 1 ім. Захисників Вітчизни розташований за адресою: м. Южноукраїнськ, б-р Мрій, 8:

- не забезпечено комплектом експлуатаційно-технічної документації блискавкозахисту, а саме: приймальною документацією (акти приймання в експлуатацію пристроїв блискавкозахисту разом з додатками – актами на приховані роботи і актами випробування, паспортами, протоколами вимірювання);

- в кабінеті №203 система вентиляції знаходиться в несправному стані.

Найпростіше укриття (підвальне приміщення)— рекомендовано на 262 особи.

2) Южноукраїнський ліцей №2 розташований за адресою: м. Южноукраїнськ, б-р Шкільний, 3:

- застосовуються матеріали, на які відсутні показники щодо пожежної безпеки, а саме не передбачено облицювання (оздоблення) стін на шляхах евакуації з першого поверху із негорючих матеріалів або горючих матеріалів з показниками пожежної небезпеки не вище ніж Г1, В1, Д1, Т2 та індексом поширення полум'я не більше 10 згідно з ГОСТ 12.1.044;

- під час експлуатації об'єкта знижено клас вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах, а саме: приміщенні сауни не відокремлену протипожежну перегородку 1-го типу та перекриття 3-го типу з межею вогнестійкості не менше EI 60 (перегородки), REI 60 (перекриття);

- не забезпечено комплектом експлуатаційно-технічної документації блискавкозахисту, а саме: приймальною документацією (акти приймання в експлуатацію пристроїв блискавкозахисту разом з додатками – актами на приховані роботи і актами випробування, паспортами, протоколами вимірювання);

- система вентиляції знаходиться в несправному стані;

- об'єкт не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією.

Найпростіше укриття (підвальне приміщення)— рекомендовано на 273 особи.

3) Южноукраїнський ліцей № 3 розташований за адресою: м. Южноукраїнськ, б-р Квітковий, 5:

- не виконано захист будівель об'єкта від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист»;

- об'єкт не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією.

Найпростіше укриття (підвальне приміщення)— рекомендовано на 270 осіб.

4) Южноукраїнський ліцей № 4, розташований за адресою: м. Южноукраїнськ, пр-т Незалежності, 16:

- не забезпечено комплектом експлуатаційно-технічної документації блискавкозахисту, а саме: приймальною документацією (акти приймання в експлуатацію пристроїв блискавкозахисту разом з додатками – актами на приховані роботи і актами випробування, паспортами, протоколами вимірювання);

- об'єкт не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією.

Найпростіше укриття (підвальне приміщення)— рекомендовано на 278 осіб.

5) Южноукраїнський ліцей № 5, розташований за адресою: м. Южноукраїнськ, б-р Мрій, 6 (укриття відсутнє):

- не виконано захист будівель об'єкта від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист»;

- об'єкт не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією.

6) Костянтинівська гімназія розташована за адресою: смт. Костянтинівка, вул. Садова, 2:

- не виконано захист будівель об'єкта від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист»;

- об'єкт не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією.

ПРУ № 52016:

- протирадіаційне укриття привести у готовність та утримувати відповідно до Вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного (перелік заходів, необхідних для приведення захисної споруди у готовність)захисту затверджених наказом МВС № 579 від 09.07.2018р. (далі - Вимог) та Правил пожежної безпеки в Україні затверджених наказом МВС № 1417 від 30.12.2014 р. (далі — ППБУ);

- протирадіаційне укриття в повній мірі не забезпечено первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками з розрахунку зазначеного в Типових нормамах належності вогнегасників;

- протирадіаційне укриття обладнати автоматичною пожежною сигналізацією та

системою оповіщення і евакуювання людей, відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» з підписанням актів (Акт прийняття монтажних робіт, Акт введення в експлуатацію та перевірки, Акт прийняття);

- протирадіаційне укриття не укомплектовано необхідним майном на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю, відповідно до переліку майна, необхідного для укомплектування захисної споруди, згідно з **додатком 20** до Вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту затверджених наказом МВС № 579 від 09.07.2018р.;

- протирадіаційне укриття не укомплектовано необхідними засобами для оснащення формування з обслуговування;

- протирадіаційне укриття в повній мірі не забезпечено переносними баками для питної води об'ємом з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю;

- виходи та входи до протирадіаційного укриття не забезпечено доступом для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

- не здійснено захист протирадіаційного укриття від підтоплення грунтовими водами.

7) Іванівська гімназія розташована за адресою: с. Іванівка, вул. Шкільна, 4:

- об'єкт не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією;

- дерев’яні конструкції покрівель будівель об’єкта не піддані вогнезахисному оброблянню;

- пожежна водойма утримується в несправному стані.

За результатом перевірки (обстеження) **заклад дошкільної освіти №2 “Ромашка”**, розташованого за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, б-р Мрій, 5, **заклад дошкільної освіти №3 “Веселка”,** розташованого за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, б-р Шкільний, 4 згідно з “Рекомендацій щодо нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту закладів освіти та критеріїв/методології відбору проектних рішень для організації укриття здобувачів освіти та персоналу залежно від типу території, військових ризиків тощо” не рекомендуємо використовувати підвальні приміщення даних закладів як найпростіше укриття (дверні отвори приміщень об'єктів, становлять менше 1,8 м висоти).

Згідно інформації наданої управлінням освіти Южноукраїнської міської ради імені Бориса Грінченка (далі по тексту УОБГ) за змішаною формою навчання також працюватимуть такі заклади, як: **заклад дошкільної освіти N6 «Світлячок»** м. Южноукраїнськ, б-р. Квітковий, 14; **заклад дошкільної освіти N8 «Казка»** м. Южноукраїнськ, вул. Набережна Енергетиків, 31; **Центр розвитку дитини «Гармонія»** м. Южноукраїнськ, вул. Набережна Енергетиків, 25 , але укриття для учасників освітнього процесу відсутні.

Юрій СІНЧУК доповів, що відповідно до розпорядження Южноукраїнського міського голови від 18.07.2023 №159-р «Про створення комісії по прийому готовності закладів освіти комунальної власності Южноукраїнської міської територіальної громади до роботи у 2023-2024 навчальному році» всі заклади освіти пройшли комісійне обстеження зі складанням Акту прийому готовності закладу до нового навчального року 2023-2024 та Актів оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту освіти (ПРУ 52016, 52020, 52035) та Актів оцінки об’єкта щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття.

Також **Юрій СІНЧУК** зазначив, що в управлінні освіти ім. Б. Гринченка Южноукраїнської міської ради розроблено заходи щодо усунення недоліків відносно пожежної безпеки згідно з приписами ВРУ ГУ ДСНС Миколаївської області. Ряд заходів вже є виконаними, деякі усунені частково і знаходяться в роботі, а саме:

1. Южноукраїнський ліцей № 2:

- демонтувати матеріали, на яких відсутні показники щодо пожежної безпеки в місцях облицювання стін на шляхах евакуації з першого поверху;

- під час експлуатації об’єкта передбачити заповнення прорізів у протипожежних перешкодах, а саме: в приміщеннях сауни встановити відокремлену протипожежну перегородку 1 типу та перекриття 3 типу з межею вогнестійкості не менше EI 60, REI 60.

2. Іванівська гімназія:

- провести вогнезахисне оброблення дерев’яних конструкцій покрівлі будівлі.

3. Костянтинівська гімназія:

- ПРУ №52016 в повній мірі не забезпечено первинними засобами пожежогасіння: вогнегасники з розрахунку зазначеного в Типових нормам належності вогнегасників.

Але вирішення нищезазначених питань:

1. Южноукраїнський ліцей № 2:

- відновити працездатність системи вентиляції в приміщеннях школи;
- будівлю та приміщення школи обладнати автоматичною пожежною сигналізацією (АПС) відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».

2. Южноукраїнський ліцей № 3

- будівлю закладу захистити від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель та споруд»;
- будівля та приміщення закладу обладнати автоматичною пожежною сигналізацією відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» з підписанням актів.

3. Южноукраїнський ліцей № 4

- будівля та приміщення закладу обладнати автоматичною пожежною сигналізацією (АПС) відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» з підписанням актів.

4. Южноукраїнський ліцей № 5

- будівлю закладу захистити від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель та споруд»;
- будівля та приміщення закладу обладнати автоматичною пожежною сигналізацією (АПС) відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» з підписанням актів.

5. Іванівська гімназія

- будівля та приміщення закладу обладнати автоматичною пожежною сигналізацією відповідно ДБН В.2.5-56:2014
- монтаж, введення до експлуатування і технічне обслуговування СПЗ привести відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014, а саме: приміщення обладнати системою оповіщення СОЗ
- відремонтувати пожежну водойму, яка тримається в несправному стані.

6. Костянтинівська гімназія

- приміщення закладу обладнати автоматичною пожежною сигналізацією відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» з підписанням актів;
- будівлю закладу захистити від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель та споруд»;
- капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту №52016

відноситься до компетенції управління будівництва та ремонту Южноукраїнської міської ради (далі – УБР).

УОБГ неодноразово ініціювали листи до УБР щодо вирішення питань відносно виконання вищезазначених робіт, що підтверджується наступними документами.

Юрій СІНЧУК наголосив, що постійними є приписи стосовно відсутності комплекта експлуатаційно-технічної документації блискавкозахисту, а саме: приймальну документацію (акти приймання в експлуатацію пристроїв блискавкозахисту разом з

додатками – актами на приховані роботи і актами випробування, паспортами, протоколи вимірювання) по Южноукраїнському ліцею №1 ім. Захисників Вітчизни та Южноукраїнському ліцею № 4. Але комплекти вказаних документів були вилучені при перевірці правоохоронними органами та не повернуті. Неодноразово були направлені листи щодо їх повернення (Копії листів додаються).

Ірина ПРИСТАВСЬКА доповіла, що рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради було внесено зміни до «Програми капітального будівництва об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021-2025 роки у новій редакції», затвердженої рішенням міської ради від 22.04.2021 №339», сформовано одним пунктом влаштування автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення та улаштування блискавкозахисту відповідних закладів освіти. При формуванні потреби на 2023 рік до фінансового управління були представлені потреби у фінансуванні вищезазначених робіт у повному обсязі, а саме: розробка проектної документації, проходження експертизи та безпосередньо виконання робіт по влаштуванню пожежних сигналізацій, систем голосового оповіщення та улаштування блискавкозахисту, але кошти на даний напрямок робіт не були виділені Южноукраїнською міською радою.

Іван КОЛЕСНИКОВ наголосив, що на засіданні комісії ТЕБтаНС від 05.07.2023 данні питання вже були висвітлені та поставлені до виконання. Тому УОБГ та УБР необхідно повторно подати потребу у фінансуванні робіт по зазначеному напрямку до управління освіти.

Лідія ПАЛАРЧУК зазначила, що при формування потреби виділення коштів на даний напрямок робіт надати також рішення протоколу засідання комісії ТЕБтаНС від 04.09.2023 на розгляд Южноукраїнської міської ради.

Додатково **Дмитро ПЕТРЕНКО** наголосив, що пожежна водойма Іванівської гімназії Южноукраїнської міської ради утримується в несправному стані, а саме споруда не є герметичною, в наслідок чого не забезпечується наявність необхідної кількісті води.

При обговоренні пропозицій щодо вирішення даного питання**, Іван КОЛЕСНИКОВ** запропонував, що доцільніше буде встановити пожежний гідрант.

Іван КОЛЕСНИКОВ зазначив, що необхідно підготувати обґрунтовані матеріали щодо облаштування крівлі, блискавкозахисту, пожарної сигналізації, пожежного гідранту для подання потреб у фінансуванні до профільних комісій та на розгляд Южноукраїнської міської ради.

Іван БОНДАРЕНКО наголосив, що необхідно дотримуватись виконання вимог стосовно утримання укритів відкритими під час повітряної тривоги.

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання законодавчих, нормативно-правових актів з пожежної безпеки, виконання приписів виданих ВРУ ГУ ДСНС Миколаївської області

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію заступника начальника управління – начальника відділу запобігання надзвичайним ситуаціям ВРУ ГУ ДСНС (Дмитро Петренко) щодо забезпечення вимог у сфері техногенної, пожежної безпеки та цивільного захисту під час підготовки закладів управління освіти ім. Б. Грінченка Южноукраїнської міської ради до роботи у 2023/2024 взяти до відома.

2. Управлінню будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради (Ірина ПРИСТАВСЬКА) спільно з управлінням освіти ім. Б. Грінченко Южноукраїнської міської ради (Юрій СІНЧУК) підготувати перелік та черговість робіт щодо влаштування пожежної сигналізації, систем голосового оповіщення, блискавкозахисту, протипожежного постачання у закладах освіти Южноукраїнської територіальної громади.

Подати потребу у додаткових коштах та надати до фінансового управління

Южноукраїнської міської ради (Тетяна ГОНЧАРОВА) обґрунтований бюджетний запит щодо фінансування заходів.

Термін: негайно

3. Управлінню освіти ім. Б. Грінченко Южноукраїнської міської ради (Юрій СІНЧУК) вирішити питання щодо встановлення та підключення до мережи сільського водогону пожежного гідранта на території закладу Іванівської гімназії Южноукраїнської міської ради.

Обрахувати потребу у додаткових коштах та надати до фінансового управління Южноукраїнської міської ради (Тетяна ГОНЧАРОВА) обґрунтований бюджетний запит щодо фінансування заходів.

Термін: негайно

4. Управлінню освіти ім. Б. Грінченко Южноукраїнської міської ради (Юрій СІНЧУК) підготувати лист до правоохоронних органів, що здійснювали перевірку щодо повернення комплектів експлуатаційно-технічної документації блискавкозахисту, а саме: приймальну документацію (акти приймання в експлуатацію пристроїв блискавкозахисту разом з додатками – актами на приховані роботи і актами випробування, паспортами, протоколи вимірювання) по Южноукраїнському ліцею №1 ім. Захисників Вітчизни та по Южноукраїнському ліцею № 4.

При необхідності повторно звернутися до виконавців проектно-монтажних робіт щодо надання копій комплектів експлуатаційно-технічної документації блискавкозахисту по ліцеям № 1 і № 4.

Термін: негайно

5. Інформацію щодо виконання приписів ВРУ ГУ ДСНС Миколаївської обл. про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки в закладах освіти Южноукраїнської міської територіальної громади направляти в комісію ТЕБтаНС по результатам виконання кожного конкретного заходу.

6. Рекомендації заступника начальника відділення поліції №3 МВ ГУ НП (Іван БОНДАРЕНКО) щодо готовності забезпечити доступність приміщень укритів під час повітряної тривоги балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту взяти до відома.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія ГОРНОСТАЯ.

Інформацію про виконання доручень з зазначених питань надавати до Комісії через УНС ВПО в паперовому вигляді та направляти на адресу електронної пошти УНС ВПО (E-mail: **yuuns.kteb@gmail.com**) у встановлені терміни по виконанню, при зміні оперативної обстановки – негайно.

Заступник голови Комісії Іван КОЛЕСНИКОВ

Секретар комісії Володимир ЄФАНОВ

- членів Комісії за списком - 28 чол.;
- кворум - 19 чол.;
- присутні/проект отримали - _21_ / _-_ чол.;

Голосували:

- за - _21_ чол.;
- проти - _0_ чол.;
- утримались - _0_ чол..