



www.zavodzastanovanje.hr

Franje Krežme 18, Osijek

Tel. centrala: 031 / 209-700, direktor: 031 / 209-707

Fax: 031 / 209-822

MB: 1330047, žiro račun: HR 1823600001102303584

OIB: 00505486048

Osijek, 9. ožujka 2018. godine

ZAHTJEVI ZA POJAŠNJENJEM DOKUMENTACIJE

- 1. Ponuditelj je postavio upit elektroničkim poštom na dan 8. ožujka 2018. slijedećeg sadržaja:**

Poštovani,

molim pojašnjenje troškovnika za energetske obnovu na adresi: tj. što je mjerodavno za stolariju, troškovnik ili sheme

1.) Kneza Trpimira 1a. Naime sheme i troškovnik se ne slažu. Stavka 3.1 u troškovniku se traži bijeli otklopno - zaokretni prozor, 7kom a u shemama sivi fiksni prozor, 5kom Stavka 3.2 u troškovniku se traži jednokrili, a u shemama dvokrili Stavka 3.3 U opisu troškovnika se traži stijena koja u gornjem dijelu ima dvokrili prozor, a dolje fiksni parapet, u shemama se traže dvokrila balkonska vrata

2.) Sjenjak 50 i 52 stolarija pozicija 6a fali u troškovniku

3.) Sjenjak 129 stolarija, Stavke 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 i 3.17 u troškovniku se traže aluminijske stavke a u shemama PVC

Također molimo pojašnjenje,

4.) Hidroizolaterski radovi: vertikalna hidroizolacija u troškovniku nema (u nijednom od navedenih troškovnika (9kom), kao ni slivnika (K. Trpimira 1a))??

**Sukladno točki 1.2. Ponuditelj je zahtjev za pojašnjenjem dostavio pravodobno te
Naručitelj odgovara na zahtjev putem web stranice <http://www.zavodzastanovanje.hr>.**

U vezi upita Ponuditelja, Projektant daje pojašnjenje troškovnika:

1.) Adresa zgrade koja je projektirana i u javnoj nabavi je Kneza Trpimira 1C.

Stavku troškovnika stolarije 3.1. treba nuditi prema troškovniku koji je objavljen.

Stavku 3.2 troškovnika treba nuditi prema troškovniku koji je objavljen.

Stavku 3.3 troškovnika treba nuditi prema troškovniku koji je objavljen.

2.) Mjerodavan je troškovnik koji je objavljen, naručitelj je odustao od izvedbe tih pozicija jer ne utječu na ukupnu energetske uštedu na zgradi.

3.) Mjerodavan je troškovnik radova koji je objavljen. Dakle nuditi aluminijsku bravariju. Greškom je objavljena stara shema pozicija.

4.) Gdje je potrebno izvesti vertikalnu hidroizolaciju te su stavke navedene kao npr. stavka 16.1 na zgradi Trpimirova 1. Slivnika na toj zgradi niti nema. Odvodnja oborinskih voda sa krova vrši se prelijevanjem preko ruba nulte atike, ili kroz podne prodore na visokojatici u horizontalne oluke iz kojih putem vertikala odlazi u sustav gradske odvodnje. Dakle troškovnik je korektno napravljen.

2. Ponuditelj je postavio upit elektroničkim poštom na dan 9. ožujka 2018. slijedećeg sadržaja:

Poštovani,
molimo Vas pojašnjenje za dokumentaciju članak 15.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na objektu Kneza Trpimira 1 C. "Sva jamstva koja se izdaju u okviru DON u sličaju zajednice ponuditelja, moraju glasiti na sve članove zajednice. Prihvatljivo je za Naručitelja da jamstva budu izdana na ime jednog člana zajednice ponuditelja (kao Nalogodavca), a da se ostali članovi zajednice ponuditelja također navedeni u jamstvu" - interesira nas kako da ispunimo bjanko zadužnicu za ozbiljnost ponude, a da svi članovi zajednice budu navedeni u Istoj

Sukladno točki 1.2. Ponuditelj je zahtjev za pojašnjenjem dostavio pravodobno te Naručitelj odgovara na zahtjev putem web stranice <http://www.zavodzastanovanje.hr>.

U vezi upita Ponuditelja koji se odnosi na ispunjavanje predmetnog jamstva u slučaju zajednice ponuditelja, Ponuditelji trebaju obratiti pažnju na Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine broj 112/12) posebno na članak 4.; točku 5.

Ponuditeljima se preporuča kontaktirati javnog bilježnika da pojasni pravilno ispunjavanje navedenog jamstva u slučaju zajednice ponuditelja.

Moguće nedoumice Ponuditelji mogu otkloniti kod javnog bilježnika kojeg su odabrali za ovjeru predmetnog jamstva. Praksa je da se na prvoj stranici navedenog jamstva navodi dužnik, a na drugoj stranici ostali članovi zajednice ponuditelja u svojstvu jamaca plateca.

3. Ponuditelj je postavio upit elektroničkim poštom na dan 9. ožujka 2018. slijedećeg sadržaja:

Štovani
Vezano za Dokumentaciju o nabavi, Radovi na energetskej obnovi višestambene zgrade u Osijeku Kneza Trpimira 1C, Evidencijski broj nabave: 12/E0sz_2018, Referentna oznaka poziva: PDP_4c2.2, a uvidom u priloženi troškovnik radova uočili smo da istim nisu obuhvaćeni radovi obrade špaleta unutar stanova, molerski i zidarski radovi prilikom zamjene stolarije. Molimo pojašnjenje za navedeno.

Sukladno točki 1.2. Ponuditelj je zahtjev za pojašnjenjem dostavio pravodobno te Naručitelj odgovara na zahtjev putem web stranice <http://www.zavodzastanovanje.hr>.

U vezi upita Ponuditelja, Projektant daje pojašnjenje troškovnika:

"Demontaža stolarije koja se mijenja u stanovima predviđena je na vanjsku-fasadnu stranu, jer će se sva oštećenja nastala na fasadi zbog demontaže stolarije sanirati ionako oblaganjem fasade ETICS sustavom."

4. Ponuditelj je postavio upit elektroničkim poštom na dan 9. ožujka 2018. sljedećeg sadržaja:

Poštovani,

vezano za energetska obnovu stambene zgrade Sijenjak 129 u Osijeku, zanima me zašto je po troškovniku za PVC STOLARIJU I ALUMINIJSKU BRAVARIJU u stavkama 3.10; 3.11; 3.12; 3.13; 3.14; 3.15; 3.16; 3.17 opis stavke se odnosi na ALU bravariju i poziva se na SHEME u kojima te iste pozicije su od PVC-a. Mene zanima šta je mjerodavno jer je razlika u cijeni velika?


Sukladno točki 1.2. Ponuditelj je zahtjev za pojašnjenjem dostavio pravodobno te Naručitelj odgovara na zahtjev putem web stranice <http://www.zavodzastanovanje.hr>.

U vezi upita Ponuditelja, Projektant daje pojašnjenje troškovnika:

"Mjerodavan je troškovnik radova koji je objavljen. Dakle nuditi aluminijsku bravariju. Greškom je objavljena stara shema pozicija."

DIREKTOR:

Bojan Bodražić, mag.oec.


ZAVOD ZA STANOVANJE
d.o.o. OSIJEK
Franje Krežme 18
MB 1330047 (2)